

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ **C-GB.ПБ01.В.00962**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0644038**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Apollo Fire Detectors Limited  
(наименование и место-нахождение заявителя) 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain.  
Tel. +44(0) 2392492412, Fax +44 (0) 23 92492754.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Apollo Fire Detectors Limited  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, P09 1JR, Great Britain.  
Tel. +44(0) 2392492412, Fax +44 (0) 23 92492754.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,  
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Модули для систем пожарной сигнализации (см.Приложение № 0059167)  
Серийный выпуск  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
43 7100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России  
8531 10

ГОСТ Р 53325-2009

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п. 7.1.11, 7.2.1.1., 7.2.2.1, 7.2.1.4, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.1.6, 7.2.2.6, 7.2.4, 7.2.10.2)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет о сертификационных испытаниях № 10157 от 22.09.2010 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН.01 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10778/10779 от 07.07.2010  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **28.10.2010** по **28.10.2015**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

**Н.П. Копылов**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**Т.В. Морозова**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-GB.ПБ01.В.00962**  
(обязательная сертификация)

ТР 0059167  
(учетный номер бланка)

**Перечень однородной продукции,  
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Блок зонного контроля с изолятором мод. 55000-845 АРО;  
Блок ввода-вывода с изолятором мод. 55000-847 АРО;  
Выходной блок с изолятором мод. 55000-849 АРО;  
Блок звукового контроллера с изолятором мод. 55000-852 АРО;  
Блок ввода-вывода выключения питания мод. 55000-875 АРО;  
Блок ввода-вывода трехканальный мод. 55000-588 АРО;  
Двойной изолятор с установкой на DIN-рейку мод. 55000-802 АРО;  
Блок ввода-вывода с установкой на DIN-рейку мод. 55000-803 АРО;  
Контрольное устройство выключателя с установкой на DIN-рейку мод. 55000-822 АРО;  
«Плюсовое» контрольное устройство выключателя с установкой на DIN рейку мод. 55000-821 АРО;  
Блок зонного контроля с установкой на DIN рейку мод. 55000-812 АРО;  
Одноканальный конвертор мод. 55000-855 АРО;  
Двухканальный конвертор мод. 55000-856 АРО;  
Модуль изолятора Plus мод. 55000-841 АРО;  
Switch Monitor с изолятором мод. 55000-843 АРО;  
Серия ХР: контроллер звука мод. 55000-182 АРО;  
Мини switch Monitor с изолятором мод. 55000-760 АРО.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

**Н.П. Копылов**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**Т.В. Морозова**