



АРСЕНАЛ

ООО «Арсенал»

109316, Российская Федерация, г. Москва, Остاپовский проезд, 5 стр. 4

ИНН 7722337415, КПП 772201001

Расчетный счет № 40702810438000020947

В ПАО СБЕРБАНК г. Москва

Корр./счет 30101810400000000225, БИК 044525225

ОГРН 1157746766870, ОКПО 47549176

ОКАТО 45290578000

Исх. № 25/1 от «25» 12 2017 г.

Уважаемые партнеры!

Доводим до Вашего сведения, что начато производство ручных извещателей ИПР-55К, соответствующих ГОСТ Р 53325-2012, сертификат соответствия С-RU.АБ03.В.00202 от 27.11.2017 г.. ИПР-55К являются заменой ручных извещателей ИПР-55 и ИПР-55М, снятых с производства заводом изготовителем.

Электротехнические характеристики ИПР-55К полностью идентичны характеристикам ИПР-55 и ИПР-55М. Отличием являются габариты извещателя и принцип действия приводного элемента.

ИПР-55	ИПР-55М	ИПР-55К
		
Габариты: 64 x 104 x 33 мм	Габариты: 76 x 77 x 33 мм	Габариты: 92 x 95 x 33 мм

Компания Арсенал рекомендует использовать ИПР-55К в проектах вместо ИПР-55 и ИПР-55М.

Генеральный директор

ООО «Арсенал»

Сосницкий К.Е.

ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»

ООО «Элтех-сервис»

Юридический адрес: 644076, г. Омск

ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1В

ИНН 5506045132 / КПП 550601001

Р/с 40702810300100013559 в Филиале

«ОПСБ» ОАО «ОТП-Банк»

БИК 045209777

К/с 30101810000000000751

тел./факс (3812) 58-44-68

Исх. № 026

19 декабря 2017 года

На Ваш запрос сообщаем.

Выпуск ручных пожарных извещателей ИПР-55 невозможен в связи с истёкшим сроком действия сертификата соответствия.

Взамен указанной модели запущено производство извещателей ИПР-55К, сертификат соответствия С-РУ.АБ03.В.00202 от 27.11.2017г.

Электрические характеристики и логика работы ИПР-55К полностью идентичны характеристикам ИПР-55. Отличием являются габариты и принцип действия приводного элемента.

Так извещатель ИПР-55К имеет следующие габариты: 92x95x33 мм.

Приводной элемент представляет собой кнопку прямоугольной формы.

С уважением,

Директор ООО «Элтех-сервис»



« 19 » 12 2017г.

Е.И. Раченкова