

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.01977  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642605  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Элтех-сервис». Адрес: 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1В. ОГРН:  
(наименование и место-нахождение заявителя) 1025501254426. Телефон 8 (3812) 58-42-48, факс 8 (3812) 58-44-68.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Элтех-сервис». Адрес: 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1В. ОГРН:  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 1025501254426. Телефон 8 (3812) 58-42-48, факс 8 (3812) 58-44-68.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25,  
тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Приборы управления оповещением, модели согласно  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) приложения (бланк № 0057928), изготавливаемые согласно ТУ 4372-031-56433581-2013, Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
43 7242

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2009 (согласно  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) приложения бланк 0057928).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России


**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 2211-С/ТР от 10.09.2013 г. ИЦ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ, RU.ИН14 от 25.08.2010 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 1750-АП от 10.06.2013 г., ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 13.09.2013 по 12.09.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 А.А. Козарицкий



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.В.01977  
(обязательная сертификация)

ТР 0057928  
(учетный номер бланка)

**Приборы управления оповещением, изготавливаемые согласно ТУ 4372-031-56433581-2013.**

1. Прибор управления речевым оповещением «Соната-ПУ», на соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2009 п.п. 7.1.11, 7.2.2.1 а) - 7.2.2.1 г), 7.2.2.1 к) - 7.2.2.1 м), 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2;
2. Прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К-120У», на соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2009 п.п. 7.1.11, 7.2.2.1 а) - 7.2.2.1 в), 7.2.2.1 к) - 7.2.2.1 м), 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2;
3. Прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К-120М» с микрофонной консолью на соответствие требованиям ГОСТ Р 53325-2009 п.п. 7.1.11, 7.2.2.1 а) - 7.2.2.1 г), 7.2.2.1 к) - 7.2.2.1 м), 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий