



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

09.02.2015 № 16-1-7-123

На № 58 от 27.01.2015

Об изменениях в номенклатуру продукции

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»
И.А. Бабанову

ул. Пионерская, д.4, г. Королев,
Московская область, 141070
Тел. (495) 775-7155

Уважаемый господин Бабанов!

На основании информации о внесении Вами изменений в АЦДР.425211.007 ЭТ и АЦДР.425211.008 ЭТ, касающихся введения новой модификации элемента дистанционного управления электроконтактного «ЭДУ 513-3М исп. 02» и элемента дистанционного управления адресного «ЭДУ 513-3АМ исп. 02», специалист Органа по сертификации «Пожтест» совместно с представителем лаборатории испытаний рассмотрели и проанализировали:

- отчет о сертификационных испытаниях № 11467 от 30.05.2012;
- экспертное заключение № 11555 от 09.08.2012;
- изменения в техническую документацию,

провели идентификацию новых моделей продукции и пришли к выводу, что изменение цвета корпуса и надписи на лицевой стороне элементов дистанционного управления не влияют на основные характеристики, проверяемые при подтверждении соответствия.

Действие сертификата соответствия С-RU.ПБ01.В.02147 от 24.08.12 на элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М», АЦДР.425211.007 ЭТ и элемент дистанционного управления адресный «ЭДУ 513-3АМ», АЦДР.425211.008 ЭТ распространяется на выпускаемые Вашим предприятием новые модификации элемента дистанционного управления электроконтактного «ЭДУ 513-3М исп. 02» и элемента дистанционного управления адресного «ЭДУ 513-3АМ исп. 02»

Зам. руководителя

А.Н. Стрекалёв