



## FAA-420-RI Дистанционный индикатор



Выносное устройство оптической сигнализации необходимо установить в коридорах или проходах соответствующих частей зданий или помещений.

### Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE FAA-420-RI

### Замечания по установке/конфигурации

**Замечания** При использовании неэкранированных кабелей длина кабеля между извещателем LSN и внешним индикатором тревоги ограничена до макс. 3 м.  
Если используются экранированные кабели, необходимо удостовериться, что их общая длина не превышает 500 м (= сумма длины всех кабелей к внешнему индикатору тревоги на одной кольцевой или радиальной линии).

### Техническое описание

Рабочее напряжение	5 - 30 В постоянного тока
Максимальное потребление тока	20 мА
Вид индикации	2 светодиода
Допустимый диаметр проводов	0,6 - 2,0 мм
Габаритные размеры	84 x 84 x 35 мм
Вес	45 г
Класс защиты по IEC 60529	IP 40

### Информация для заказа

**FAA-420-RI Дистанционный индикатор** необходим, если извещатель находится вне поля зрения или был установлен за подвесным потолком или фальшполом.

**FAA-420-RI**

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru

**Represented by**