



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00579

№ ПС 010199

код ОК 034-2014 (ОКПД-2): 20.30.22
код ТН ВЭД России: 3214 10100 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Бочкина, д.15. ОГРН: 1026900516390. ИНН: 6905062011. Телефон: +7 (4822) 777-980. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксПолиХим» (ООО «ЛюксПолиХим»). Место нахождения: 141090, Россия, Московская обл., г.о. Королёв, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 14, пом. 037. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 141100, Московская обл., городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, строение 152Б. ОГРН: 1165018055454. ИНН: 5018186972. Телефон: +7 (925) 552-34-06. Адрес электронной почты: luxpolychem@bk.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «Полисерт» (ОС «Полисерт») Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пена монтажная огнестойкая полиуретановая ДКС, по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке DF1201, DF1202, DF1203. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 «Пена монтажная в аэрозольной упаковке». Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94
- EI90 при ширине шва 30 мм и глубине заделки шва 100 мм;
- EI150 при ширине шва 30 мм и глубине заделки шва 200 мм;
- EI240 при ширине шва 20 мм и глубине заделки шва 200 мм.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0174-С от 10.03.2025 г., ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2027 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Свидетельство о государственной регистрации организации, ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 «Пена монтажная в аэрозольной упаковке».

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.03.2025 ПО 17.03.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

(подпись)

Е.О. Варлаков

(подпись)

