


Оповещатель
пожарный
речевой
встраиваемый

SCS-06 (8 Ом)

ПАСН.425541.025



ПАСПОРТ

SCS-06 (8 Ом)

СДЕЛАНО В РОССИИ



IP
20

1. Основные сведения об изделии

- 1.1 Оповещатель пожарный речевой встраиваемый Sonar SCS-06 (8 Ом) (далее – оповещатель) предназначен для:
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
 - трансляции служебных сообщений;
 - музыкальной трансляции.
- 1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельству №513732 (Sonar).
- 1.3 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55 °С и относительной влажности (93 ± 2) % при температуре 40 °С без конденсации влаги.

2. Основные технические данные

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1 | Номинальная мощность | 6 Вт |
| 2.2 | Чувствительность (1 Вт, 1 м) | 93 ± 3 дБ |
| 2.3 | Звуковое давление (1 м) | 100 ± 3 дБ |
| 2.4 | Номинальное электрическое сопротивление | 8 Ом |
| 2.5 | Диапазон воспроизводимых частот | 100 Гц – 15 кГц |
| 2.6 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015* | IP 30 |
| 2.7 | Размеры (Диам. х Г) | 175 х 60 мм |
| 2.8 | Диаметр установочного отверстия | 150 мм |
| 2.9 | Максимальное сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателя | 1,5 мм ² |
| 2.10 | Масса, не более | 0,5 кг |
| 2.11 | Средний срок службы | 10 лет |

* – степень защиты достигается после монтажа оповещателя.

3. Комплектность

- 3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество | Примечание |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Оповещатель пожарный речевой Sonar SCS-06 (8 Ом) | 1 | |
| Паспорт | 1 | |

4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
- 4.4 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта изделия.
- 4.5 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного обслуживания, необходимо обратиться в техподдержку Sonar.

5. Сведения о сертификации

- 5.1 Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01053 действителен по 20.02.2023. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.
- 5.2 Система менеджмента качества ООО «Завод «Сонар» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO).

6. Свидетельство о приемке и упаковывании

- 6.1 Оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SCS-06 (8 Ом)

заводской номер № _____

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425541.007 ТУ, признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям технической документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер