


Solo Ассортимент



**ПАСПОРТ
КОМПЛЕКТ
для тестирования пожарных извещателей
SOLO 808-101
(высота обслуживания – 4 м)**

Сертификат соответствия № РОСС GB.AB57.B08338



1. Назначение

Solo 808-101 – Комплект для аэрозольного тестирования дымовых и газовых извещателей. Высота обслуживания - 4 метра.

Применяется совместно с аэрозолями Solo A3-001, Solo C3-001 для проверки дымовых пожарных извещателей и извещателей с сенсором CO.

2. Функциональные параметры:

- Легкая и прочная конструкция
- Штанга снабжена замками для фиксации в нужном положении
- Использование современных технологий и материалов.
- Продуманная эргономика изделия

3. Принцип действия

Для проверки дымового извещателя установите баллон с аэрозолем Solo A3-001 в устройство Solo 330-001, через нижнюю резьбовую крышку. Закрутите крышку до выпуска аэрозоля, и отверните на 2 оборота. Поместив извещатель в корзину устройства и осуществив нажатие на потолок, произойдет выпуск аэрозоля. Струя аэрозоля не направлена на извещатель, тем самым обеспечивается правильная проверка работоспособности извещателя.

4. Комплектация

- 4.1. В основной комплект поставки входит:
- Solo 108-001 Штанга длиной 2,5 метров 1 шт.
 - Solo 330-001 Устройство для проверки дымовых извещателей и извещателей с сенсором CO 1 шт.
- 4.2. Дополнительно к основному комплекту могут поставляться (по отдельному заказу):
- Solo A3-001 Аэрозоль для проверки дымовых извещателей
 - Solo C3-001 Аэрозоль для проверки газовых извещателей
 - Solo A7-001 Аэрозоль для очистки извещателей

5. Технические характеристики

Модель	Размеры:	Вес:
Solo 108-001	126x4x4 см	0,950 кг
Solo 330-001	73x38x18 см	2,3 кг

*Все габариты указаны за единицу изделия.

6. Условия хранения

- 6.1. Комплект подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

7. Гарантия от производителя

- 7.1. Производитель гарантирует работоспособность всех устройств комплекта при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 7.2. Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи комплекта.
- 7.3. При обнаружении дефекта производственного характера устройство подлежит замене.
- 7.4. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил эксплуатации комплекта;
 - при вскрытии устройства;
 - при наличии механических повреждений устройства.
- 7.5. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона с проставленной датой продажи, а также штампом торгующей (монтажной) организации.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

Производитель:

No Climb Products Limited
Edison House
163 Dixons Hill Road
Welham Green
Hertfordshire AL9 7JE
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1707 282760
Fax: +44 (0) 1707 282777

Отметка о продаже

Организация-продавец

Дата

Подпись

М.П.