



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00327/22

Серия **RU** № **0384044**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК». Место нахождения: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помещ. I, комн.14 (часть). Место осуществления деятельности: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а. ОГРН: 1217700550583. Телефон: +74957846607. Адрес электронной почты: eco@ecoplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС ЛИНК». Место нахождения: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помещ. I, комн.14 (часть). Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141401, Россия, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида (ПВХ), для электромонтажных работ, товарного знака «Ecoplast» (Экопласт), типов «Легкая», «Тяжелая» и «Сверхтяжелая», номинальным наружным диаметром от 16 до 63 мм, согласно Приложению №0856949.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3464-004-56625002-2004 «Трубы пластиковые гладкие из электроизоляционного материала»
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917231009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№1/0042 от 21.04.2022, 1/0043 от 21.04.2022, 1/0044 от 21.04.2022, 1/0045 от 21.04.2022, 2/М070 от 22.04.2022, 2/М071 от 22.04.2022, 2/М072 от 22.04.2022, 2/М073 от 22.04.2022, 2/М074 от 22.04.2022, 2/М075 от 22.04.2022, Испытательный центр «Поли-тест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AД12.

Акта о результатах анализа состояния производства №2578/АА от 04.04.2022, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Раздел 4. Условия хранения в закрытых складских помещениях при температуре от минус 5°C до 60°C на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов в отсутствие механических воздействий. Погрузка и транспортировка допускается при температуре от минус 5°C до 60°C. Срок службы не менее 15 лет при условии соблюдения условий монтажа, транспортирования и хранения.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

19.05.2022

ПО

18.05.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Еунакова Инна Викторовна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00327/22

Серия **RU** № **0856949**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3917231009	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида (ПВХ), для электромонтажных работ, товарного знака «Ecoplast» (Экопласт), типов «Легкая», «Тяжелая» и Сверхтяжелая», номинальным наружным диаметром от 16 до 63 мм - тип «Легкая»: внешний диаметр $16 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $13,9 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $17,8 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $22,6 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $29,5 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $37,5 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $46,9 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $63 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $58,6 \pm 0,5$ мм - тип «Тяжелая»: внешний диаметр $16 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $13,6 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $17,0 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $22,0 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $28,4 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $36,2 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $45,2 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $63 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $58,0 \pm 0,5$ мм - тип «Сверхтяжелая»: внешний диаметр $16 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $13,2 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $16,6 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $21,6 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $27,8 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $35,6 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $44,5 \pm 0,5$ мм; внешний диаметр $63 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $57,3 \pm 0,5$ мм	ТУ 3464-004-56625002-2004 «Трубы пластиковые гладкие из электроизоляционного материала»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Бунакова Инна Викторовна

(Ф.И.О.)