

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ14.В.00356**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0648026**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод»
601785, г. Кольчугино Владимирской обл., ул. К. Маркса, 3
ОГРН 1023300711774, тел. (49245) 93-250, факс (49245) 93-259

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод»
601785, г. Кольчугино Владимирской обл., ул. К. Маркса, 3
ОГРН 1023300711774, тел. (49245) 93-250, факс (49245) 93-259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Автономная некоммерческая организация «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб» (ОС АНОЦ «Секаб»),
№ ТРПБ.RU.ПБ14, выдан МЧС России 05.08.2011 г.;
ОГРН 1037739293921; 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5;
тел. (495) 362-97-30, факс (495) 362-58-39

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

соответствует объекту сертификации, а именно: (наименование и место-нахождение и идентифицировать объект)

марок КВВГнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-LS, КВВГнг(A)-LS-T, КВВГЭнг(A)-LS-T,
серийно выпускаемые по ТУ 16.К71-310-2001

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.2.007.14-75 пункт 2, ГОСТ Р 53315-2009 пункты 5.3, 5.4 с показателями пожарной опасности ПРГП 16, ПД 2 по ГОСТ Р 53315-2009, раздел 4

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 300 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 201-78/ПБ от 31.08.2011 г., 206-78/ПБ от 02.09.2011 г., проведенных по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 и ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 соответственно в испытательной лаборатории кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (№ ТРПБ.RU.ИН81); 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИК37.К00060 от 12.08.2009 г. до 28.10.2011 г., выданный Органом по сертификации систем качества промышленности (ОССК МАШПРОМ) (№ РОСС RU.0001.13ИК37), 101000, Москва, Милотинский пер. 6, стр. 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.09.2011 по 06.09.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Е.Б. Трофимова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Т.Г. Изюмова