



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00720/23

Серия RU № 0361417

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ", место нахождения: 194156, РОССИЯ, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ вн. тер. г., ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 27, ЛИТЕРА Ш, ПОМЕЩ. 213, адрес места осуществления деятельности: 194156, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, лит. Ш, ОГРН: 1117847051497, номер телефона: +78124948815, адрес электронной почты: info@energostm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ", место нахождения: 194156, РОССИЯ, Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ вн. тер. г., ПР-КТ ЭНГЕЛЬСА, Д. 27, ЛИТЕРА Ш, ПОМЕЩ. 213, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 194156, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, лит. Ш.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ, ИП 212-3СМ, выпускаемый по ТУ 26.30.50-001-90743897-2019 «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-3СУ, ИП 212-3СМ (классический корпус), ИП 212-3СМ, ИП 212-3СМ-И, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-272/09-2022, выданного 20.09.2022 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-269/09-2022, выданного 02.09.2022 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 124-СС/08-2022, выданного 11.08.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74, Щериков Дмитрий Евгеньевич, Савоськин Александр Владимирович. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 4. Условия хранения: при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, срок хранения – 3 года. Срок службы не менее 10 лет. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00643/22 от 21.09.2022. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с 05.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

18.05.2023

ПО

20.09.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Акулова
(подпись)
Илюхин
(подпись)



Акулова Наталья Сергеевна

(Ф.И.О.)

Илюхин Иван Борисович

(Ф.И.О.)