

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ02.В.00049  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626499  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "Светлана-Оптоэлектроника".

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27.  
ОГРН: 1027801526917. Телефон (812) 294-25-70, факс (812) 294-25-70.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество "Светлана-Оптоэлектроника".

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27.  
ОГРН: 1027801526917. Телефон (812) 294-25-70, факс (812) 294-25-70.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал).

(наименование и местонахождение органа по сертификации) 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35. ОГРН: 1025000508610. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ02 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, подлежащая идентификации объекта) оповещатели пожарные световые со звуковым сигнализатором "БЛИК-ЗС-12", "БЛИК-ЗС-24"; оповещатели пожарные световые "БЛИК-С-12", "БЛИК-С-24", "БЛИК-С-12(М)", "БЛИК-С-24(М)", технические условия ЦФСК.425548.006 ТУ.

код ОК 005 (ОКП)  
43 7135

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53325-2009 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические условия. Методы испытаний"

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет по испытаниям № 1075-09 С от 30.12.2009. НИЦ ПБ СПбФ ФГУ ВНИИПО МЧС России, аттестат рег. № ССПБ.RU.ИН002 от 26.03.2009  
Акт о результатах анализа состояния производства № 42-С от 08.10.2009, ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 30.12.2009 **по** 30.12.2014



Руководитель  
заместитель руководителя  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Андреев

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Мурашкевич