

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00832/23

Серия **RU** № **0414148****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОЧНИК ПЛЮС», место нахождения 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.1, ОГРН 1022200557620, телефон/факс +7 3854 30 70 40, e-mail: aggruzdev@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОЧНИК ПЛЮС», место нахождения 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.1, ОГРН 1022200557620, телефон/факс +7 3854 30 70 40, e-mail: aggruzdev@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Модули порошкового пожаротушения по ТУ 28.99.39-018-54572789-2020 (взамен ТУ 4854-018-54572789-09 с изм. 5) «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2. Технические условия» (см. Приложение № 0953695)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0070ТР выдан 23.12.2020 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 15633/ 15470/ 15471/ 16035-ИК 2022 от 29.12.2022
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13, Эксперт-аудитор Тумаков Вадим Александрович.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» (см. Приложение № 0953695). Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 31.01.2020 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00063/21 от 25.01.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.09.2023 **ПО** 25.01.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации



Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильев Григорий Николаевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00832/23

Серия **RU** № **0953695**

Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Модули порошкового пожаротушения моделей: МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Т)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Т1)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Р)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-5-И-ГЭ-У2 по ТУ 28.99.39-018-54572789-2020 (взамен ТУ 4854-018-54572789-09 с изм. 5) «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2. Технические условия»</p>
<p>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</p>	<p>ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1 - 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 6.4, 10) – для продукции: Модули порошкового пожаротушения моделей: МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Т)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Т1)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр-Т)-5-И-ГЭ-У2, МПП(Н-Взр2)-5-И-ГЭ-У2;</p> <p>ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1 - 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13 - 5.15, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 6.4, 10) – для продукции: Модуль порошкового пожаротушения модели МПП(Н-Р)-5-И-ГЭ-У2</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Мизина
(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Васильев
(подпись)

Васильев Григорий Николаевич
(Ф.И.О.)

