

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02635**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374726**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение заявителя)

**ЗАО «Источник Плюс»**  
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.  
Тел./факс +7 (3854) 30-70-40, тел. +7 (3854) 30-70-39.  
ОГРН 1022200557620

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ЗАО «Источник Плюс»**  
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.  
Тел./факс +7 (3854) 30-70-40, тел. +7 (3854) 30-70-39.  
ОГРН 1022200557620

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**  
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Модули порошкового пожаротушения моделей: МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2;  
МПП(Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т1)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2;  
МПП(Н-Взр2)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-0,65-И-ГЭ-У2,  
ТУ 4854-011-54572789-06 с изм. 5.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)  
**48 5433**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

**ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты о сертификационных испытаниях № 12113 от 22.01.2014, № 9247 от 26.08.2009 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13064 от 11.12.2013  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.


**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.01.2014 по 24.01.2019**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
**А.Н. Стрекалёв**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
**В.А. Тумаков**