

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02627**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374718**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
нахождение заявителя)

**ЗАО «Источник Плюс»**  
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.  
Тел./факс +7 (3854) 30-70-40, тел. +7 (3854) 30-70-39.  
ОГРН 1022200557620

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
нахождение изготовителя  
продукции)

**ЗАО «Источник Плюс»**  
659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.  
Тел./факс +7 (3854) 30-70-40, тел. +7 (3854) 30-70-39.  
ОГРН 1022200557620

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

**ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**  
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

МПП(Н-РО)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-А-Т1)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2;  
МПП(Н-АП-Т1)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2; МПП(Н-АТ-Т1)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2,  
ТУ 4854-016-54572789-07 с изм. 5. Серийный выпуск

Модули порошкового пожаротушения моделей:  
МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т1)-10(ст)-И-ГЭ-У2;  
МПП(Н-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-10(ст)-И-ГЭ-У2;  
МПП(Н-Взр-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-10(ст)-И-ГЭ-У2;

код ОК 005 (ОКП)  
**48 5433**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических  
регламентов), на соответствие требованиям которого  
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 12107 от 16.01.2014,  
№ 9693 от 19.03.2010 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России,  
№ ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13068 от 11.12.2013  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.01.2014 по 21.01.2019**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

**А.Н. Стрекалёв**

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Тумаков**