

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.02636
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374727
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **ЗАО «Источник Плюс»**
(наименование и место-нахождение заявителя) 659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс +7 (3854) 30-70-40, тел. +7 (3854) 30-70-39.
ОГРН 1022200557620

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ЗАО «Источник Плюс»**
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 659322, г. Бийск Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-70-40, тел. (3854) 30-70-39.
ОГРН 1022200557620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Модули порошкового пожаротушения потолочного и настенного крепления моделей:
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т1)-9-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-9-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-РП)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РО)-9-И-ГЭ-У2,
ТУ 4854-014-54572789-06 с изм. 6.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5433

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 12114 от 22.01.2014,
№ 9248 от 26.08.2009 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
№ ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13066 от 11.12.2013
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.01.2014 по 24.01.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Тумаков