

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01176**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0644272**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **ЗАО «Источник Плюс»**
(наименование и местонахождение заявителя)
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-33-02, тел. (3854) 30-19-32.
ОГРН 1022200557620

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ЗАО «Источник Плюс»**
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1.
Тел./факс (3854) 30-33-02, тел. (3854) 30-19-32.
ОГРН 1022200557620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Модули порошкового пожаротушения:
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
потолочного крепления моделей: МПП(Н)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-4(н)-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-РП)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-С)-4(н)-И-ГЭ-У2;
настенного крепления моделей: МПП(Н)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2;
МПП(Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-4(н)-И-ГЭ-У2,
ТУ 4854-009-54572789-04 с изм. 7 Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5433

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53286-2009
«Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 10486 от 02.03.2011 ИЛ НИЦ ПТ
и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11738 от 17.02.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.03.2011 по 10.03.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
В.А. Тумаков