



ОАО «РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ППИ»

390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая 51 В

Тел. 8(4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215



Сертификат соответствия
Согласно требованиям ДИН EN ISO 9001:2015
№15 100 21437



ОСОЗ

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАНИТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ
МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 102-5**

ЭТИКЕТКА

ПТС2.409.002ЭТ

Код ОКП 43 721 8307

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Извещатель охранитель точечный магнитоконтактный ИО 102-5 (далее - изделие) предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, организации безопасности туннелей, коридоров, а также блокировки дверей путем размыкания контактов геркона на приточно-вытяжной двери, кондиционер или пункт центрального кондиционирования.

1.2 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды изделие классифицируется по ГОСТ 25 1099-83 в диапазоне температур окружающего воздуха от +50 до -50 °С и относительной влажности до 98% при температуре +25 °С без конденсации влаги.

1.3 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.4 Диапазон коммутируемых напряжений от 0,05 до 72 В постоянного и переменного тока.

1.5 Диапазон коммутируемого тока от 0,0001 до 0,25 А.

1.6 Выходное сопротивление выключателя геркона не более 0,5 Ом при токе приточекания (100 ± 10) мА.

1.7 При параллельном расположении датчика и замкнутого элемента контакты выключателя должны быть:

- замкнуты - при расстоянии между ними 10 мм и менее;

- разомкнуты - при расстоянии между ними 45 мм и более.

1.8 Нарядов на об отказа извещателя не менее 200000 часов.

1.9 Извещатель является несоставляющей частью изделия.

1.10 Габаритные размеры извещателя приведены в приложении 1.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДРУГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЕ

Золото - 0,1559 мг, Рутений - 0,0472 мг.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЕ

Цветных металлов не содержится.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1 В комплект поставки извещателя входят:
 - датчик магнитоконтактный - 1 шт.
 - магнит - 1 шт.
 - этикетка - 1 шт. на одну транспортируемую пару.

