



**Требования к кабельным прокладкам**

1. Расстояния
  - между участками между AL-С064/128/256 и AL-Z8 (AL-Z8 и AL-Z8) - до 1000 м.
  - между AL-Z8 и AL-SP/AL-SG/AL-SR - до 500 м.
2. Тип кабеля
  - между AL-С064/128/256 и AL-Z8 - экранированная (CAT5), 4 витые пары сечением от 0,22 кв.мм.
  - между AL-Z8 и AL-Z8 - экранированная (CAT5), 4 витые пары (8 жил) сечением от 0,22 кв.мм.
  - между AL-Z8 и AL-SP/AL-SG/AL-SR - жалательно экранированная, 1 пара (2 жилы), сечение выбирается из расчета тока, чтобы сопротивление кабеля не превышало 15 Ом.