



04265

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.04131

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МТС Снабжение».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 119331, город Москва, Марии
Ульяновой улица, дом 15-60. ОГРН 1177746287333. Телефон: +79165941230. E-mail:
mtssnabl@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МТС Снабжение»
Место нахождения: Россия, 119331, город Москва, Марии Ульяновой улица, дом 15-60.
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 141014,
Московская область, город Мытищи, улица Трудовая, дом 33, строение 1 ОГРН
1177746287333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24,
помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Генератор огнетушащего аэрозоля переносной ГОАП ПИРОСТРАЖ. Моделей:
20, 80, 120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 700, 900, 1100, 1500, 2000, 2500, 3500,
4000, 7000. Торговая марка «МТС Снабжение», выпускаемый по ТУ 28.29.22-
002-11619502-2021 «Генератор огнетушащего аэрозоля переносной ГОАП
ПИРОСТРАЖ. Модели 20, 80, 120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 700, 900, 1100,
1500, 2000, 2500, 3500, 4000, 7000. Технические условия».
Серийный выпуск

код ОКПД 2
28.29.22

код ТН ВЭД
8424

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил, условий
договоров, на соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53285-2009 Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.
Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 12.1.004-91 п.п.2.2, п.п.2.3; ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1.10

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ8870.060721 от 06.07.2021 года,
выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат
аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния
производства от 06.07.2021 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)


ТУ 28.29.22-002-11619502-2021 «Генератор огнетушащего
аэрозоля переносной ГОАП ПИРОСТРАЖ. Модели 20, 80, 120,
160, 200, 250, 300, 350, 400, 700, 900, 1100, 1500, 2000, 2500, 3500,
4000, 7000. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.07.2021 **ПО** 18.07.2026




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия


подпись

С.В. Булавин
инициалы, фамилия