



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.US.ОП021.В00586

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 11.07.2006

Действителен до 10.07.2009

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом образцы оборудования пожарной сигнализации в составе:

- 1) прибор приемно-контрольный и управления пожарный Simplex 4100U в составе:
центральный процессор 4100-9211; модульная сетевая карта 4100-6014;
источники питания 4100-5102, 4100-5122, 4100-5127;
контроллер 4100-1288; панели 4100-1280, 4100-1283;
карты IDNet 4100-3101, 4100-3104, 4100-3105; карта 4100-3002;
карта интерфейса RUI 4100-1291; аудиоконтроллеры 4100-1210, 4100-1211;
набор голосовых сообщений 4100-1241; усилители 4100-1219, 4100-1213;
модули интерфейсные 4100-9808, 4100-6060;
модуль распределения сетевого питания 4100-0635;
модули подключения 4100-0636, 4100-0637; бокс 2975-9426;
расширительное шасси 4100-2300; комплект аудио аксессуаров 4100-2320;
пульт управления с ЖК-дисплеем 4603-9101; модуль управления 4090-9006;
модули командно-мониторные 4090-9118, 4090-9120; изоляторы линии 4090-9116, 4090-9117;
- 2) оповещатели звуковые 4901-9822, 4902-9721, 4902-9716;
- 3) оповещатель световой 4904-9135;
- 4) извещатель пожарный комбинированный 4098-9754;
- 5) извещатели пожарные дымовые оптические 4098-9713, 4098-9714;
- 6) извещатель пожарный дымовой линейный 2098-9207А;
- 7) извещатель пожарный ручной 4099-9001;
- 8) розетки 4098-9792, 4098-9796;
- 9) набор фильтров 2098-9824;
- 10) монтажная панель 4905-9920

43 7100
код К-ОКП

8531 10 300 0
код ТН ВЭД

продукция

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 57-97*, НПБ 65-97, НПБ 70-98, НПБ 75-98, НПБ 76-98, НПБ 77-98, НПБ 82-99,
НПБ 85-2000, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (раздел 3, п.4.3)

НД

при обязательной сертификации.

Сертификат распространяется на серийное производство.
Схема сертификации №3а.

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан:

Фирма "Tyco Safety Products/Simplex Grinnell LP", США
100 Simplex Drive, Westminster, MA 01441, U.S.A
тел. (978)731-8483 факс (978)731-8881

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель:

Фирма "Tyco Safety Products/Simplex Grinnell LP", США
100 Simplex Drive, Westminster, MA 01441, U.S.A
тел. (978)731-8483, факс (978)731-8881

реквизиты предприятия, организации, адрес

№ 0219412

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол испытаний № 83/1/06 от 30.06.2006	Лаборатория испытаний ФГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД России, № ССПБ.RU.ИН.046 от 30.11.2004
Экспертное заключение от 30.06.2006	Орган по сертификации в области пожарной безопасности ФГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД России, № ССПБ.RU.ОП.021 от 30.11.2004
Акт проверки производства №93-ПБ.С от 22.09.2005	Орган по сертификации в области пожарной безопасности ФГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД России, № ССПБ.RU.ОП.021 от 30.11.2004

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности

"Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования".

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан:

Органом по сертификации в области пожарной безопасности Федерального государственного учреждения «Центр сертификации аппаратуры охранно-пожарной сигнализации» ГУВО МВД России (ОС ПБ ФГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД России), № ССПБ.RU.ОП.021.


143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос.ВНИИПО, 12 т/ф: (095) 529-84-16.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



Эксперт


подпись

подпись

Е.А.Артемова

инициалы, фамилия

В.М.Морозов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.