

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Н006.В00451

Срок действия с 15.03.2011 по 14.03.2014

№ 0282310

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11Н006.  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ТЕХСИ".

125635, г. Москва, ул. Ангарская, д.10, тел. (495) 921-05-68, факс (495) 921-05-68.

**ПРОДУКЦИЯ** Оповещатели СФЕРА ВЗ (компл. 1, компл. 2, компл. 3, компл. 4), ОРБИТА ВЗ З, ОРБИТА ВЗ С, ОРБИТА ВЗ СЗ с маркировкой взрывозащиты Ex mb ib ПВ Т4 Gb X  
ТУ 4371-001-81888935-2009  
см. Ex-приложение. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

43 7100

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007,  
ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006),  
ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004)

код ТН ВЭД России:

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Компания СМД».  
Адрес: 445004, Россия г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д.10-4.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Компания СМД» ИНН 6323102610.  
Адрес: 445004, Россия г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д.10-4.  
Телефон 8(8482)61-69-40, факс 8(8482)22-27-51.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 257-101/Ex от 20.01.2011 г. ИЛ ЗАО «ТИБР» (РОСС RU.0001.21МЛ44), акт о результатах анализа состояния производства б/н от 13.01.2011 г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат не действителен без Ex-приложения (3 листа).  
Схема сертификации За.



М.П.

Руководитель органа

подпись

С.П. Полякова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Шмелёв

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации