



**ИНСТРУКЦИЯ по
УСТАНОВКЕ ПЛАСТИКОВОЙ
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖНОЙ
КОРОБКИ С ТЕРМИНАЛАМИ**

Для наружной установки ручных пожарных извещателей с входами в виде проводников требуется подключения требуется накладная монтажная коробка SR3T с 3 терминалами. Выпускаются монтажные коробки SR1T, SR2T и SR4T с одним, двумя и четырьмя терминалами соответственно. Минимум 2 терминала требуется трансляции сигнала ПОЖАР, дополнительные терминалы могут быть использованы для соединения экрана кабеля или для подключения дополнительных компонент, например резисторов. Терминалы выполнены в виде прижимной планки и винта с плоским шлицем, каждый рассчитан на подключение 2 проводников до 2,5 мм² максимум, как требует BS 5839 часть 2:1983. Упаковка имеет отрывной шаблон для определения размещения отверстий для ввода кабеля

– Иллюстрация А –

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

ПЕРВЫЙ ШАГ

– Иллюстрация В –

Установите накладную монтажную коробку, например SR3T.

ВТОРОЙ ШАГ

– Иллюстрация С –

Проводники шлейфа уже подключены, но еще визуальное открыты. Схема этих подключений должна быть в целом проверена. Это значительно упрощает обнаружение неисправности контроля и визуальную проверку подключений. Не требуется никаких дополнительных деталей.

Введение в эксплуатацию

– Иллюстрация D –

Выводы ручного пожарного извещателя подключаются к шлейфу.

Завершение введения в эксплуатацию

– Иллюстрация E –

Ручной пожарный извещатель устанавливается на накладную монтажную коробку и производится тестирование системы. Не требуется никаких дополнительных деталей.