



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.ОП002.В.02348

Зарегистрирован в государственном реестре  
 Системы сертификации в области пожарной  
 безопасности 21.04.2008

Действителен до 21.04.2011

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый  
 ИП 212/101-80-А1 "Аврора-ДТАА",

(Наименование продукции)

извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый  
 ИП 212-82 "Аврора-ДАА",

извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый  
 ИП 101-80-А1 "Аврора-ТАА",

технические условия ТУ 4371-035-23072522-2003

43 7110

(Код ОКП)

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 57-97\*,

НПБ 65-97, НПБ 76-98, НПБ 85-2000 (классы А1, R1), ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р. 3, п. 4.3

(Обозначение ИД)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийный выпуск;

при обязательной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ЗАО "Аргус-Спектр", код ОКПО 23072522

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Советский пер., д. 10/12, тел. (812) 703-7500

(Юридический адрес)

Изготовитель ЗАО "Аргус-Спектр", код ОКПО 23072522

(Наименование предприятия, организации)

Россия, 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Советский пер., д. 10/12, тел. (812) 703-7500

(Юридический адрес)



№ 0215832





**Сертификат выдан на основании:**

<b>Документ</b> (наименование, номер, дата)	<b>Исполнитель</b> (наименование, регистрационный номер)
Отчет по испытаниям № 0344-05 С от 21.04.05 г.	НИЦ ПБ СПБФ ФГУ ВНИИПО МЧС России ССПБ.RU.ИН.002 от 25.11.02 г.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2074 от 02.04.08 г.	ОС ФГУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал) ССПБ.RU.ОП.002 от 23.06.05 г.

**Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями:**

“Положение о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности.

(Обозначение нормативных документов)

Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования”

(Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.03 г. № 312)

**Описание местонахождения знака соответствия**

рядом с товарным знаком завода-изготовителя

**В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.**

**Сертификат выдан** органом по сертификации Федерального государственного учреждения

(Наименование органа по сертификации,

“Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны

выдавшего сертификат, адрес, № в Госреестре)

МЧС России” (Санкт-Петербургский филиал), регистрационный индекс ССПБ.RU.ОП.002,

Россия, 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 35,

тел. (812) 441-0741, факс: (812) 441-1171

**Руководитель органа по сертификации**



*(Handwritten signature)*

(Подпись)

**А.Д. Голиков**

(Инициалы, фамилия)

**Эксперт**

*(Handwritten signature)*

(Подпись)

**Е.А. Мурашкевич**

(Инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.