



Министерство информационных технологий и связи РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.88; тел.: 272-80-28; тел./факс: 579-04-94
 E-mail: RNW@RTS.SPB.RU; http://WWW.RTS.SPB.RU

ИНН 7808030168, КПП 784101001, р/сч 40502810737000000017 в ОПЕРУ-4 ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
 к/сч 30101810200000000791, БИК 044030791, ОКОНХ 52300, ОКПО 04714311, ОКВЭД 64.20.22, ОГРН 1027809230844

25.01.2008 № 10-68

На № _____ от _____

11 января 2008 г.

г. Санкт-Петербург

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Беспроводная система речевого оповещения «Орфей-Р» (сертификат пожарной безопасности № ССПБ RU.ОП066.В00688, сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.Н00699), производимая компанией ЗАО «Аргус-Спектр» (РФ), отвечает требованиям, предъявляемым к СОУЭ в части касающейся пункта 3.2 НПБ 104-03 на территории Санкт-Петербурга (сопряжение с системой оповещения гражданской обороны).

Сопряжение беспроводной системы речевого оповещения «Орфей-Р» из состава внутриобъектовой охранно-пожарной системы (ВОРС) «Стрелец» с системой централизованного оповещения гражданской обороны Санкт-Петербурга осуществляется по сети проводного радиовещания ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» с использованием конфигурации блоков комплекта устройства ВОРС «Стрелец», определенной Протоколом испытаний, аппаратуры БЦЗ комплекса оборудования П-166 ВАУ (устанавливается отдельно).

Алгоритм работы беспроводной системы речевого оповещения «Орфей-Р» из состава ВОРС «Стрелец» позволяет реализовать необходимые требования (приоритеты и команды), предъявляемые к совместной работе системы оповещения людей о пожаре в зданиях, сооружениях и системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга,

Беспроводная система речевого оповещения «Орфей-Р» с аппаратурой БЦЗ комплекса оборудования П-166 ВАУ рекомендуется к проектированию и применению в соответствии с НПБ 104-03, нормативными документами в области оповещения по сигналам ГО и ЧС для обеспечения сопряжения с системой оповещения гражданской обороны Санкт-Петербурга.

Приложения:

1. Протокол испытаний Система речевого оповещения «Орфей-Р», на 4 листах;
2. Сертификат пожарной безопасности № ССПБ RU.ОП066.В00688, на 1 листе;
3. Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.Н00699, на 1 листе.

От Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу:
 Заместитель начальника управления организации и развития управления,
 систем связи и оповещения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Хавренко Э.П.

От ФГУП "Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга":
 Зам. генерального директора - гл. инженер

Седухинский В.Н.

