



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 926-39-01; факс: 924-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

03 ИЮЛ 2006

№

19/2/2279

На №

от

Генеральному директору
ЗАО «Аргус-Спектр»
С.А. Левчуку

ул. Сердобольская, 65,
г. Санкт-Петербург, 197392

О рассмотрении ТУ

Управление государственного пожарного надзора МЧС России рассмотрело технические условия на проектирование систем обеспечения пожарной безопасности на базе внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной и адресно-аналоговой пожарной сигнализации «Стрелец», и учитывая решение заседания Экспертного совета УГПН МЧС России (протокол заседания от 15.06.2006г. №11) считает возможным использование данного документа при разработке проектной документации.

Начальник Управления
государственного пожарного надзора –
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору

Ю.П. Ненашев