



МЧС России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телегайн: 346-117 "Наука". Телефон: (495) 521-23-33. Телсфакс: (495) 529-82-52  
E-mail: vniipo@mail.ru  
http://www.vniipo.ru

23.06.2008, № 43/4.21850  
На № 201 от 11.06.2008 г.

Генеральному директору  
ЗАО «Аргус-Спектр»  
Левчуку С.А.

г. Санкт-Петербург  
Факс: 8-(812)-703-7500, 703-7501

О количестве извещателей

**Уважаемый Сергей Анатольевич!**

В соответствии с п. 13.1 НПБ 88-2001\*, срабатывание системы, управляемой оборудованием пожарной сигнализации, осуществляется от двух извещателей по схеме «И». Действующими нормативными документами управление системами оповещения 1-4 типов допускается от срабатывания одного извещателя. По мнению специалистов института, с учетом качественных характеристик современных пожарных извещателей, способных осуществлять самоконтроль и обеспечивать выдачу информации о неисправности на приемно-контрольное оборудование, управление установок дымоудаления может быть произведено от одного извещателя. Решение об алгоритме работы принимает проектировщик исходя из характеристик защищаемого объекта. В первую очередь при этом следует рассмотреть возможные последствия включения управляемых систем при ложном срабатывании извещателя. Если эти последствия могут стать причиной материальных потерь или иметь иные не желательные последствия, целесообразно осуществлять данный запуск от срабатывания двух извещателей, что значительно снижает вероятность ложной тревоги.

В настоящее время институтом подготовлены изменения и дополнения в НПБ 88-2001\*, в которых отражены рассмотренные выше положения. Проект «изменений и дополнений» Вы можете найти на сайте института "VNIPO.RU". Вступление в силу этих изменений будет осуществлено в ближайшее время. Если Вы имеете дополнительные замечания по тексту проекта изменений, просим выслать их в наш адрес. Ваши пожелания будут учтены при разработке окончательной редакции проекта изменений

Начальник

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the words 'Начальник' and 'Н.П. Копылов'.

Н.П. Копылов