



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ43.Н00056

№ ПС 009811

Срок действия с 02.11.2024 г. по 01.11.2029 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

27.31.11.000

Код ТН ВЭД

8544 70 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АнЛан» (ООО «АнЛан»).

Адрес: 142715, Россия, Московская область, г. о. Ленинский, д. Апаринки, влд. 9, помещ. 9/9
ОГРН: 1077746153650. Телефон: +74953638689, адрес электронной почты: info@anlan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Foshan Raywin New Materials Co., Ltd

Адрес: Room 502-4, Building A, Oyadian, No. 1, Chenggong Road, Gujian Village, Daliang, Shunde,
Foshan City, Guangdong Province, Китай
Телефон +86 18022225337.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в, Телефон: +74952223400, E-mail: zapros@bsg-sert.ru,
ОГРН 1187746960774, Свидетельство № ССБК RU.ПБ43 до 29.11.2026г., выданное ССБП
«ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести

Кабели волоконно-оптические, не распространяющие горение при групповой прокладке, в исполнении «нг(А)-HFLTx», марок: «Cabeus TB-A-*», «Cabeus TB-ZIP-*», «Cabeus FTTH-*», «Cabeus SW-FTTH-*», с числом оптических волокон от 1 до 96, в оболочке из LSZH и LSZH-UV пластика, не содержащего галогенов, не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", п.п. 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9; согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 007005).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 049-ПИ-11/2024 от 01.11.2024 г., ИЛ
«БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», № ССБК
RU.21ПБ40 до 29.11.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Печий А. В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ43.Н00056

№ ПС 007005

Приложение № 1

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.1.1.1 :
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 ГОСТ 31565-2012, п. 5.9	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.

