

# АБОНЕНТСКИЙ БЛОК ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА

«РУПОР-ДТ»

ИСО 9001

Этикетка

АЦДР.465489.002 ЭТ



## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 1.1 Общие сведения

Абонентский блок переговорного устройства «Рупор-ДТ» АЦДР.465489.002 (в дальнейшем – абонентский блок) применяется совместно с базовым блоком «Рупор-ДБ» (в дальнейшем – базовый блок) в составе комплекса технических средств обеспечения связи с пожарным постом-диспетчерской «Рупор-Диспетчер» АЦДР.424255.002.

Абонентский блок предназначен для установки внутри объекта в местах, исключающих несанкционированный доступ к нему посторонних лиц, и рассчитан на круглосуточный режим работы. Абонентский блок является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым.

### 1.2 Основные технические данные

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1) Температура окружающего воздуха    | – от 274 до 328 К (от +1 до +55 °C).    |
| 2) Относительная влажность воздуха, % | – до 80 при температуре 298 К (+25 °C). |
| 3) Габаритные размеры, мм             | – 75x215x55.                            |
| 4) Масса, кг                          | – не более 0,31.                        |

### 1.3 Комплектность

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 1) Блок             | – 1 шт.  |
| 2) Этикетка         | – 1 экз. |
| 3) Монтажная панель | – 1 шт.  |
| 4) Винт-саморез     | – 2 шт.  |
| 5) Упаковка         | – 1 шт.  |

## 2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Схема внешних соединений

Соединение с базовым блоком осуществлять по схеме, приведённой в паспорте «Рупор-Диспетчер» АЦДР.424255.002 ПС.

### 2.2 Монтаж блока

С помощью прилагаемых саморезов закрепите монтажную панель на вертикальной поверхности в месте, исключающем несанкционированный доступ посторонних лиц, после чего установите на панель абонентский блок.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготавителем.

3.3 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72. E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru), <http://www.bolid.ru>.

## 4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 «Рупор-ДТ» АЦДР.465489.002 соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.01504.

4.2 Производство «Рупор-ДТ» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС.РУ.ИК32.К00057.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Абонентский блок «Рупор-ДТ» АЦДР.465489.002 ЭТ

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК  
М.П.

Ф.И.О.

число, месяц, год

**BOLD**®