



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-045812

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Устройства охранно-пожарной сигнализации "Яуза-Ех"
во взрывозащищенном исполнении.

Код ОКП (ТН ВЭД): 43 7241

Изготовитель (поставщик): Закрытое акционерное общество "РИЭЛТА"
(г. Санкт-Петербург, Невский пр., 95, пом. 14Н, лит. А).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат
соответствия ОС ВСИ "ВНИИФТРИ" № РОСС RU.ГБ06.В00992
от 19.08.2011 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 11.11.2016

Дата выдачи 11.11.2011



Заместитель руководителя
Б.А. Красных

А В 070098