



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.00939

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННО -ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ
ППКОП 011249-2-1**

"РУБЕЖ-2ОП"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСН.425513.001РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание и работа.....	3
1.1 Перечень сокращений.....	3
1.2 Назначение.....	3
1.3 Технические характеристики.....	3
1.4 Устройство	5
2 Использование по назначению.....	7
2.1 Меры безопасности.....	7
2.2 Подготовка к использованию.....	7
2.3 Работа прибора в составе системы.....	13
3 Конфигурирование прибора.....	25
4 Конфигурирование АУ	26
5 Обновление программного обеспечения прибора.....	27
6 Техническое обслуживание.....	27
7 Транспортирование и хранение.....	27
8 Утилизация.....	27
Приложение А. Структура экранов меню прибора ППКОП 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» ...	28
Приложение Б. Перечень записей журнала событий.....	32

1 Описание и работа

1.1 Перечень сокращений

АКБ – аккумуляторная батарея
АЛС – адресная линия связи;
АЛСТ – адресная линия связи технологическая;
АМ – адресная метка;
АМП - адресная метка пожарная;
АПИ – адресный пожарный извещатель;
АУ – адресное устройство;
БД – база данных;
ИВЭПР – источник вторичного электропитания резервированный;
ИПР – извещатель пожарный ручной;
МДУ - модуль дымоудаления;
МПТ – модуль пожаротушения;
МРО – модуль речевого оповещения;
ППИ – пассивный пожарный извещатель;
ПЦН – пульт централизованного наблюдения
МДС – модуль доставки сообщений
АСПТ – автоматическая система пожаротушения

1.2 Назначение

1.2.1 Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный адресный «РУБЕЖ-2ОП» (далее по тексту – прибор) предназначен для применения в адресных системах пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения для работы с адресными устройствами:

- извещателями пожарными ИП212/101-64-A2R, ИП212-64, ИП 101-29-PR, ИП212-64Р;
- извещателями пожарными ручными ИПР 513-11, ИПР 513-11Р;
- адресными метками АМ-1, АМ-4, АМП-4;
- релейными модулями РМ-1, РМ-2, РМ-К;
- модулями управления пожаротушением МПТ-1;
- модулями речевого оповещения МРО-2;
- модулями управления клапанами дымоудаления и огнезащиты МДУ-1 исп1, исп.2, исп.3;
- модулем радиоканальным МРК-30.

1.2.2 Основные функции прибора:

- прием сигналов от АПИ по АЛС;
- контроль исправности адресных устройств;
- символьная индикация принимаемых сигналов;
- звуковая сигнализация режимов работы;
- включение выносных приборов сигнализации;
- управление системами пожаротушения, дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;
- обмен данными по последовательному интерфейсу RS485.

1.2.3 Прибор рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Количество АЛС, подключаемых к прибору: 2

1.3.2 Максимальное количество адресных устройств, подключаемых прибору: не более 250 устройств к одной линии связи, к прибору не более 500.

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ СЛУЧАИ, КОГДА, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ПРИБОРУ, БУДЕТ МЕНЬШЕ 500, РАЗМЕР БАЗЫ ДАННЫХ, ЗАПИСЫВАЕМОЙ В ПРИБОР, БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ВОЗМОЖНЫЙ ДЛЯ ПРИБОРА РУБЕЖ-2ОП.

Это возможно при большом количестве зон и большом количестве исполнительных устройств, в логику включения которых входят все пожарные или охранные зоны прибора. Например, прибор контролирует 300 пожарных зон, при этом к нему подключены 30 РМ-1 с логикой включения – состояние «Пожар» во всех зонах. В этом случае ПО «FireSec Администратор» не даст записать базу данных в прибор. Проверка размера базы проводится с помощью ПО «FireSec Администратор» на этапе записи базы данных в прибор

1.3.3 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:

- типа RS-485 (гальванически развязанный) – 1;
- типа USB – 1.

1.3.4 Максимальное сопротивление проводов АЛС при котором прибор сохраняет работоспособность R_{max} , не более 140 Ом. Удельная электрическая емкость АЛС – не более 0,5 нФ/Ом.

1.3.5 Минимальное сопротивление утечки между проводами АЛС и между каждым проводом и "Землей", при котором прибор сохраняет работоспособность, не менее 50 кОм.

1.3.6 Ток в АЛС не более 130 мА, напряжение на выходных клеммах (24 ± 4) В.

1.3.7 Максимальное сопротивление интерфейсной линии для подключения считывателя Touch Memory (iButton) – не более 100 Ом, емкость – не более 12 нФ/м. Длина кабеля подключения считывателя Touch Memory (iButton) – не более 250 м. При длине кабеля до 30 м можно использовать любой телефонный кабель или кабель используемый для прокладки АЛС, при длине свыше 30 м рекомендуется использовать витую пару 5 категорий.

1.3.8 Для электропитания на приборе предусмотрены клеммы основного (+U1, -U1) и резервного (+U2, -U2) электропитания. На вводы электропитания подается постоянное напряжение от резервированных источников вторичного электропитания с напряжением (12 ± 2) или (24 ± 4) В.

1.3.9 Ток, потребляемый от ИВЭПР, в зависимости от напряжения питания, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма приnomинальном напряжении питания $U_{пит}$	
	12 В	24 В
Ток, потребляемый прибором при подключении 500 адресных устройств, I_a , А, не более	1	0,44
Ток, обеспечиваемый прибором на двух выходах с контролем целостности цепи нагрузки, $2 \times I_{вых}$, А, не более	$2 \times 0,3$	$2 \times 0,3$
Максимальный ток, потребляемый от ИВЭПР, $I_{макс}$, А	1,6	1,04

1.3.10 Для устойчивой работы системы и обеспечения безопасной эксплуатации прибор необходимо заземлить. При монтаже системы в первую очередь выполняется заземление, при демонтаже заземление отключается в последнюю очередь.

1.3.11 Выходные характеристики встроенных реле «сухой» контакт (выход 1 и 2):

- коммутация напряжения постоянного тока – 28 В;
- коммутация напряжения переменного тока – 240 В;
- максимальный коммутируемый ток – 5 А.

1.3.12 Характеристики выходов с контролем целостности цепи нагрузки (выход 3 и 4) приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Норма
Минимальный выходной ток во включенном состоянии не менее, мА	10
Максимальный выходной ток во включенном состоянии не более, мА	300
Выходное напряжение во включенном состоянии при $I_{вых} = 10$ мА не менее, В	$U_{пит} - 0,5$
Выходное напряжение во включенном состоянии при $I_{вых} = 300$ мА не менее, В	$U_{пит} - 1,8$
Выходное напряжение в выключенном состоянии в режиме холостого хода не более, В	-3
Выходной ток в выключенном состоянии в режиме короткого замыкания не более, мА	-0,8

1.3.13 Прибор ведет журнал событий, в котором записывается информация о типе события, его дате, времени, адресе шлейфа и устройства. Все события фиксируются в энергонезависимой памяти и могут быть прочитаны с помощью клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой стороне прибора. Количество событий пожарного журнала – 1024, охранного – 500. Запись осуществляется в кольцевой буфер, например, 1025 события стирает 1 событие (для охранного – 501 событие стирает 1 событие) и т.д.

1.3.14 Длина АЛС – не более 1000 м. Длина кабеля интерфейса RS485 – не более 1000 м. Длина кабеля интерфейса USB до 3 м.

1.3.15 Масса прибора – не более 1 кг.

1.3.16 Габаритные размеры прибора – $200 \times 160 \times 50$ мм.

1.3.17 Диапазон рабочих температур прибора от 0 до плюс 55 °C.

1.4 Устройство

1.4.1 Внешний вид прибора приведен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Внешний вид прибора

1.4.2 Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, внутри которого размещаются платы с радиоэлементами. На лицевой стороне прибора расположены: клавиатура, графический ЖКИ для ввода и отображения информации и светодиодные индикаторы (см. таблицу 3):

Таблица 3

Индикатор наимено- вание	цвет	Назначение	Работа индикатора
НОРМА	Зеленый	Индикатор нормального состояния системы	Постоянно светится в режиме «Дежурный». В режиме «Неисправность» мигает с частотой 1 Гц
ПОЖАР	Красный	Индикатор состояния «Пожар» и «Внимание» в зонах	В режиме «Дежурный» не светится. В режиме «Пожар» светится постоянно. В режиме «Внимание» мигает с частотой 1 Гц.
ТРЕВОГА	Красный	Индикатор состояния «Тревога» в охранной зоне	В режиме «Дежурный» - не светится В режиме «Тревога» - мигает с частотой 1 Гц.
НЕИСПР	Желтый	Индикатор неисправности в системе	В режиме «Дежурный» не светится. В режиме «Неисправность» светится постоянно.
АВТ. ОТКЛ	Желтый	Индикатор состояния автоматики в системе	Постоянно светится при отключенной автоматике на любом из МПТ. В остальных случаях не светится.
СВЯЗЬ	Зеленый	Индикатор состояния связи с другими приборами и ПК через интерфейс RS-485	Светится при наличии обмена по интерфейсу RS485 между прибором и ПК. В случае наличия связи только между приборами внутри сети RS485 мигает с частотой, которая зависит от интенсивности обмена. В остальных случаях не светится
ПИТАНИЕ	Зеленый	Индикатор уровня напряжения питания прибора	Постоянно светится при наличии напряжения на обоих вводах питания и оно больше установленного порога. В остальных случаях мигает с частотой 1 Гц

1.4.3 Назначение клавиш управления, расположенных на приборе, приведено в таблице 4.

Таблица 4.

Органы управления	Назначение кнопок
Клавиши «2», «4», «6», «8»	Перемещение курсора на нужную позицию. Клавиши «4» и «6» используются для изменения уровня помех и длины шлейфа.
Клавиша «9»	В окне просмотра событий перелистывание через десять событий вперед. В окнах со списками зон, списками неисправностей и т.д. переход на пять пунктов вниз.
Клавиша «3»	В окне просмотра событий перелистывание через десять событий назад. В окнах со списками зон, списками неисправностей и т.д. переход на пять пунктов вверх.
Клавиша ВВОД	Считывание данных, ввод данных, переход по пункту меню.
Клавиша МЕНЮ	Возврат в предыдущее окно, отмена ввода, вход в меню из основного окна прибора.
Клавиши «0...9»	Набор цифр от 0 до 9.
Клавиша ВЗЯТЬ	Взятие зон на охрану
Клавиша СНЯТЬ	Снятие зон с охраны
Клавиша СБРОС	Сброс состояния пожар, тревога или внимание
Клавиша F1, F2	Программируемые пользователем клавиши фильтров журнала событий, по умолчанию: F1 – просмотр новых событий пожарного журнала, F2 - просмотр новых событий охранного журнала.
Клавиша ВКЛ	Включение исполнительного устройства, снятие обхода с пожарных извещателей, установка атрибутов пользователя (взятие/снятие), установка зон пользователя и т.д.
Клавиша ВЫКЛ	Выключение исполнительного устройства, обход пожарных извещателей, снятие атрибутов пользователя (взятие/снятие), установка зон пользователя и т.д.
Клавиша ВКЛ	В случае если требуется подтверждение на запуск МПТ в зоне, переход в окно «Управление МПТ» для требуемой зоны
Клавиша ВЫКЛ	В случае если в какой-либо запущен МПТ или активна задержка на его включение, переход в окно «Управление МПТ» для требуемой зоны
Клавиша «0»	Быстрый переход к просмотру устройства по набранному адресу в окне просмотра устройства.
Клавиша «5»	Переход к просмотру и управлению зонами пользователя
Клавиша ЗВУК	Отключение звука прибора, включенных МРО и включенных релейных модулей (РМ) и выходов с признаком «светозвуковое оповещение». Внимание: При коротком замыкании АЛС звук включается вновь даже при режиме отладки. Отключение звука заблокировано.

1.4.4 В приборе имеется два переключающихся реле (Выход 1,2) и два выхода с контролем целостности цепей (Выход 3,4) (см. рисунок 1). Настройка логики включения производится с помощью ПО «FireSec Администратор».

Логики сработки:

Тревога – тревога в зоне или группе зон – реле включено, в отсутствии тревоги реле выключено;

Поставлен на охрану – зона или группа зон поставлена на охрану – реле включено, зона или группа зон снята с охраны – реле выключено;

Снят с охраны – зона или группа зон снята с охраны – реле включено, зона или группа зон взята на охрану – реле выключено;

ЩИН – зона или группа зон поставлена на охрану – реле включено, сняты с охраны, тревога или неисправность – реле выключено;

Лампа – снята с охраны зона или группа зон – реле выключено,

- поставлена на охрану – реле включено постоянно,

- «Тревога» – реле в режиме переключения с частотой 1 Гц,

- «Неисправность» или невзятие зоны на охрану реле в режиме переключения с переменной частотой (1,5 с включено, 0,5 с выключено);

Неисправность прибора – перекидывается в «нормальное» состояние при неисправности или потери связи с адресным устройством, подключенным к прибору, коротком замыкании или обрыве выхода с контролем целостности цепи, неисправности АЛС, отсутствии питания на одном из вводов питания или в целом на приборе. В дежурном режиме реле включено или находится в состоянии сработки;

ВНИМАНИЕ! ЛОГИКА СРАБОТКИ «НЕИСПРАВНОСТЬ» МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНИМА ТОЛЬКО К ПЕРВЫМ ДВУМ ВЫХОДАМ, Т.Е. К ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМСЯ РЕЛЕ.

Пожар – пожар в зоне или группе зон – реле включено, в отсутствии пожара – реле выключено;

Внимание – «Внимание» в зоне или группе зон – реле включено, в отсутствии внимания – реле выключено;

Включение модуля пожаротушения – включение модуля автоматического пожаротушения (МПТ) в зоне или группе зон – реле включено, в отсутствии включенных МПТ – реле выключено;

Включение автоматики – автоматика включена у МПТ в зоне или группе зон – реле включено, автоматика выключена у МПТ в зоне или группе зон – реле выключено.

Выходы не поддерживают перекрестных связей, т.е. не могут включаться по событиям от другого прибора в сети.

Выходы имеют следующие настраиваемые параметры: задержка на включение, удержание, режим работы. Работа в данных режимах, границы задаваемых значений аналогичны устройству РМ-1.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ С ЛОГИКОЙ «ЛАМПА» РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН, А ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ НУЛЮ.

Новая логика работы «Лампа» распространяется и на устройство РМ-К. Для корректной работы данной логики в РМ-К должна быть записана (с помощью меню сервис) конфигурация номер 2.

1.4.5 Прибор осуществляет обмен информацией с адресными устройствами по АЛС.

1.4.6 В приборе имеется энергонезависимая память для хранения базы данных адресных устройств и ведения журнала событий.

1.4.7 Для обеспечения ввода и вывода информации у прибора имеются клавиатура и графический ЖКИ, предназначенные для ввода и отображения информации.

1.4.8 Прибор может функционировать как автономно, так и в составе сети.

2 Использование по назначению

2.1. Меры безопасности

2.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 Конструкция прибора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

2.1.3 ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

2.1.4 При нормальном и аварийном режиме работы прибора ни один из элементов ее конструкции не должен иметь превышение температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 ВНИМАНИЕ. ЕСЛИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОР НАХОДИЛСЯ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР, ТО НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ ЕГО ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ.

2.2.2 Прибор устанавливается в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к прибору, вдали от отопительных приборов (не ближе 0,5 м). При этом расстояние от корпуса прибора до других приборов должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

2.2.3 При проектировании размещения прибора необходимо руководствоваться СП 5. 13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

2.2.4 Установку прибора производить в следующей последовательности:

- просверлить в стене 3 отверстия и вставить дюбели под шуруп Φ 4 мм, руководствуясь размерами, указанными на рисунке 2;

- установить прибор на стене.

2.2.5 Для АЛС рекомендуется использовать кабель типа "витая пара". В условиях сильных электромагнитных помех рекомендуется применять экранированный кабель.

Рекомендуется использовать кабели, предназначенные для монтажа систем сигнализации типа КСПВ, КСПЭВ ТУ 3581-01-39793330-2000 и КПСВЭВ ТУ 3581-02-47273794-99. Рекомендуемые марки кабеля приведены ниже:

- а) КСПВ 2x0,64, КСПЭВ 2x0,64, КСПВ 2x0,5, КПСВЭВ 1x2x0,5, КПСВЭВ 1x2x0,75;
- б) негорючие: КСВВ нг-LS 2x0,5, КСВВ нг-LS 2x0,64;
- в) огнестойкие: КШСнг-FRLS 1x2x0,52, КСРПнг-FRHF 1x2x0,35, КСРПнг-FRHF 1x2x0,8, КПСВВнг-LS 1x2x0,5, КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5, КПСЭСнг-FRHF 1x2x0,5




Рисунок 2

Для линий интерфейса RS-485 рекомендуется использовать специализированный кабель. Например, КИПЭВБВ, КИПЭБП, КИПЭВКГ, КИПЭПКГ, КИПвЭВБВ, КИПвЭБП, КИПвЭВ, КИПвЭП, КИПвЭВКГ, КИПвЭПКГ ТУ 16.К99-008-2001 или аналогичные.

При снижении требований к электромагнитной совместимости и надежности, а также при уменьшении протяженности сети RS-485 допускается применять неспециализированные кабели типа "витая пара". Например, допускается применение, КСПЭВ 2x0,64 ТУ 3581-01-39793330-2000 при длине до 500 м, а КСПЭВ 2x0,8 ТУ 3581-01-39793330-2000 до 600 м.

2.2.6 АЛС и линии интерфейса RS-485 должны прокладываться с учетом возможных электромагнитных наводок от близко расположенного электрооборудования и питающих кабелей. Для надежной работы интерфейсов необходимо соблюдать расстояния между кабелями АЛС, интерфейсных линий и питающими кабелями, а также оборудованием с высоким уровнем электромагнитных помех. Минимальные рекомендованные расстояния при параллельной прокладке между АЛС (коммуникационными кабелями) и электрооборудованием с напряжением до 480 В (TIA/EIA-596) приведены в таблице 5.

Таблица 5

Условия	Мощность		
	<2 кВт	2-5 кВт	>5 кВт
Незакраинированные питающие кабели или электрооборудование при открытой прокладке телекоммуникаций (не в металлических кабелепроводах)	13 см	31 см	61 см
Незакраинированные питающие кабели при прокладке в заземленных металлических кабелепроводах	7 см	16 см	31 см
Питающие кабели в заземленных кабелепроводах (или экранирующей броне) при прокладке телекоммуникаций в заземленных металлических кабелепроводах	0	7 см	16 см
Трансформаторы и электромоторы	100 см		
Флуоресцентные лампы	31 см		

Длина совместной прокладки сигнальных и силовых кабелей должна быть минимальна.

2.2.7 АЛС в системе пожарно-охранной сигнализации на базе прибора «Рубеж-2ОП» является интерфейсной линией для передачи данных в цифровом виде. На нее распространяются все требования, предъявляемые к линиям телекоммуникации, управления и сбора данных.

Основными критериями при проектировании АЛС должны быть:

- минимизация длины АЛС,
 - минимизация ответвлений от основной магистрали АЛС,
 - удобство обслуживания и пусконаладочных работ,
 - соблюдение требований к кабелю АЛС,
 - удовлетворение требований, предъявляемых к электромагнитной совместимости системы,
 - требования электро- и пожаробезопасности.

Оптимальная физическая топология АЛС – шина (см. рисунок 3).




Рисунок 3

В случае необходимости допускается ветвление АЛС (см. рисунок 4).




Рисунок 4

Суммарная длина всех проводов АЛС не должна превосходить 1000 м.

На рисунке 5 показан фрагмент автоматизированной системы пожарной сигнализации. Система состоит из прибора и, подключенных к нему, АПИ, светового оповещателя, звукового оповещателя, релейного модуля РМ-1, ИВЭПР, АМП, АМ и модулей МДУ, МПТ, МРО.

2.2.8 При применении экранированных кабелей АЛС, экраны должны соединяться с отрицательным проводом на клеммах "−", с помощью которых АЛС подключаются к прибору.

Рубеж-2ОП




Рисунок 5

2.2.9 Прибор Рубеж-2ОП содержит два управляющих выхода (клетмы +B3, -B3 и +B4, -B4) с контролем целостности цепи нагрузки. Данные выходы предназначены для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами и т.д.).

Прибор различает следующие состояния контролируемых цепей (КЦ), подключенных к управляющим выходам:

- «Выход включен»;
- «Выход выключен»;
- «Обрыв Выход 3/4»;
- «КЗ Выход 3/4».

Типовой способ подключения нагрузки к управляющему выходу приведен на рисунке 6. При данном способе подключения контрольный ток (в состоянии «Выход выключен») протекает от клетмы -B3 через диод VD' к клетме +B3. Таким образом контрольный ток не протекает через нагрузку. Во включенном состоянии ток протекает от клетмы +B3 далее через диод VD' и нагрузку к клетме -B3.




Рисунок 6

Если необходимо контролировать целостность нагрузки, то применяется способ включения, изображенный на рисунке 7. При данном способе подключения контрольный ток (в состоянии «Выход выключен») протекает от клетмы -B3 через нагрузку и диод VD' к клетме +B3. Таким образом имеется возможность обнаружить обрыв нагрузки. Во включенном состоянии ток протекает от клетмы +B3 далее через диод VD' и нагрузку к клетме -B3. При данном способе включения нагрузка должна пропускать ток в обоих направлениях и контрольный ток не должен приводить к включению нагрузки. Например, катушка реле.




Рисунок 7

Если к выходу управления подключается нагрузка, пропускающая ток только в одном направлении (например, оповещатель ОПОП-1-8, ОПОП-1-8М, ОПОП2-35), то можно обойтись без диода VD'. Схема включения приведена на рисунке 8. При данном способе подключения контрольный ток (в состоянии «Выход выключен») протекает от клетмы -B3 через диод VD'' к клетме +B3. Таким образом контрольный ток не протекает через нагрузку. Во включенном состоянии ток протекает от клетмы +B3 далее через нагрузку к клетме -B3.




Рисунок 8

В качестве выносного элемента VD' можно использовать любой выпрямительный диод с током не менее 1 А и обратным напряжением не менее 50 В. Например импортные диоды 1N4001-1N4007 или отечественный КД208А.


В качестве выносного элемента VD'' можно использовать любой диод с током не менее 50 мА и обратным напряжением не менее 50 В. Например, 1N4148 или КД521А.

Подключение ко второму управляющему выходу (клетмы +B4, -B4) выполняется аналогично.

2.2.10 Для конфигурирования приборов в процессе инсталляции необходим компьютер. Подключение прибора (приборов) к компьютеру осуществляется через плату RS-485 для шины PCI, или через внешний

преобразователь MC-1, MC-2, или через преобразователь USB - RS-485. Рекомендуется использовать преобразователи интерфейса с гальванической развязкой. Прибор после конфигурирования может работать автономно. Для более наглядного представления информации об охраняемом объекте может применяться компьютер, осуществляющий мониторинг всей системы, при помощи специализированного ПО «FireSec «Оперативная задача».

2.2.11 Для решения задач централизованной охраны крупных объектов применяются схемы, объединяющие несколько приборов в единую сеть с выводом информации на центральный компьютер. Пример сетевого подключения приборов приведен на рисунке 9.



* Сопротивление резистора выбрать равным волновому сопротивлению кабеля (обычно 120 Ом)

Рисунок 9

При проведении работ по подключению приборов необходимо сохранять целостность экрана кабеля интерфейса RS485 и (при наличии) экрана кабеля для прокладки АЛС. При нарушении целостности экрана необходимо соединить все его части.

2.2.12 После монтажа АЛС:

а) установить адрес и, при необходимости, конфигурацию адресных устройств с помощью подключения их к программатору ПКУ-1 (см. руководство по эксплуатации на программатор адресных устройств ПКУ-1), либо при подключении адресных устройств на АЛС или АЛСТ прибора (см. пункт 2.3.5 настоящего руководства, «Меню «Сервис»);

б) подключить адресные устройства к АЛС в соответствии с паспортами на адресные устройства;




Рисунок 10

- в) обеспечить доступ к клеммникам прибора, для чего необходимо (см. рисунок 10):
 - открыть крышку защитную;
 - нажав на замок, снять крышку клеммную;
 - извлечь перегородку, надавив на нее снизу;
- г) произвести подключение к прибору в соответствии с рисунком 1;
- д) установить перегородку и крышку клеммную на место;
- е) включить питание. Через 4 с после включения прибор готов контролировать состояние АЛС;
- ж) запрограммировать конфигурацию под конкретный объект.

Конфигурация создается в программе «FS Администратор» и записывается в прибор по RS-485 или USB.

Без записанной конфигурации, т.е. базы данных АУ, прибор не может контролировать подключенные к нему АУ. Создание и запись конфигурации являются обязательными действиями при настройке системы

2.3 Работа прибора в составе системы

Прибор работает в соответствии с базой адресных устройств, записанных в него с помощью ПО «Fire Sec Администратор».

2.3.1 Режимы прибора.

Прибор может находиться в следующих режимах функционирования (индикацию светодиодов см. в таблице 3):

Дежурный режим – В данном режиме прибор осуществляет мониторинг адресных устройств. На основном окне прибора представлена надпись «Дежурный». В поле расшифровки показаны дополнительные состояния. Звуковая индикация отсутствует. Светится индикатор НОРМА

Режим внимания – В данном режиме в одной или нескольких зонах зафиксировано состояние «Внимание» (см п 2.3.5). В основном окне прибора появляется надпись «Внимание». В поле расшифровки показаны зоны, находящиеся в режиме внимания (см. описание поля расшифровки). Для просмотра всех зон, находящихся в режиме внимания, необходимо нажать клавишу «4» или «6». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 60 с. Звуковая сигнализация включена (сирена). Индикатор ПОЖАР мигает с частотой 1Гц.

Режим пожарной тревоги – В данном режиме в одной или нескольких зонах зафиксировано состояние «Пожар» (см п 2.3.5). В основном окне прибора появляется надпись «Пожар». В поле расшифровки показаны зоны, находящиеся в состоянии пожарной тревоги (см. описание поля расшифровки). Для просмотра всех зон, находящихся в тревоге, необходимо нажать клавишу «4» или «6». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 30 секунд. Звуковая индикация включена (сирена). Индикатор ПОЖАР светится постоянно.

Режим охранной тревоги – В данном режиме прибор получил сигнал о нарушении охранного шлейфа адресных устройств АМ-1, АМ-4 или АМП-4. На основном окне прибора появляется надпись «Тревога». В поле расшифровки показаны зоны, находящиеся в состоянии охранной тревоги (см. описание поля расшифровки). Для просмотра всех зон, находящихся в состоянии «Тревога» необходимо нажать клавишу «4» или «6». Звуковая индикация включена (двутональная сирена). Индикатор ТРЕВОГА мигает с частотой 1 Гц.

Режим неисправности – В данном режиме прибором зафиксирована неисправность либо потеря связи с одним или несколькими адресными устройствами, короткое замыкание выхода с контролем целостности цепи, отсутствие питания на одном из вводов питания прибора. В основном окне прибора появляется надпись «Неисправность». В поле расшифровки показаны неисправности (см. описание поля расшифровки). Для просмотра всех неисправностей необходимо нажать клавишу «4» или «6». В данном режиме возврат к основному окну происходит по истечении 60 с. Звуковая индикация включена (прерывистый зуммер с частотой 1 Гц). Светится постоянно индикатор НЕИСПР., индикатор НОРМА мигает с частотой 1 Гц. При неисправности питания, а именно при отсутствии питания на одном из вводов, мигает индикатор ПИТАНИЕ.

Режим невзятия – В данном режиме прибором зафиксирована неудачная постановка на охрану одной или нескольких охранных зон, т.е. на момент постановки охранный шлейф устройства АМ-1, АМ-4 или АМП-4 был нарушен, либо было зафиксировано вскрытие устройства или потеря связи с ним. В основном окне прибора появляется надпись «Невзятие». В поле расшифровки показаны зоны, в которых произошла неудачная постановка на охрану (см. описание поля расшифровки). Для просмотра всех отключений необходимо нажать клавишу «4» или «6». Звуковая индикация отсутствует. Световая индикация отсутствует.

Режим обхода – В данном режиме один или несколько пожарных извещателей, подключенных к прибору находятся в состоянии «обход», т.е. для удобства монтажа системы сигналы неисправности, потери связи и тревоги от таких извещателей фиксироваться не будет. В основном окне прибора появляется надпись «Обход». В поле расшифровки показаны случаи обхода (см. описание поля расшифровки). Для просмотра всех извещателей, находящихся в обходе необходимо нажать клавишу «4» или «6». В данном режиме возврат к

основному окну происходит по истечении 60 секунд. Звуковая индикация отсутствует. Световая индикация отсутствует.

Пуск пожаротушения – В данном режиме прибором зафиксирован пуск одного или нескольких МПТ. Данный режим отображается на дисплее с помощью строчки «МПТ запущен» в поле расшифровки режима работы прибора. Звуковая индикация присутствует (сирена с увеличенной частотой модуляции). Светится постоянно индикатор ПУСК АСПТ.

Прибор может находиться одновременно во всех восьми режимах. В этом случае действует следующий приоритет звуковой индикации и индикации на дисплее: режим пуска пожаротушения, режим пожарной тревоги, режим охранной тревоги, режим внимания, режим неисправности, режим невзятия, режим отключения (обхода).

У прибора существует дополнительный режим, добавленный для удобства монтажа системы, **«режим отладки»**. При нем сохраняется вся индикация, соответствующая всем режимам, кроме возобновления сброшенной звуковой индикации, т.е. послеброса звуковой индикации при возникновении нового события о неисправности индикация не возобновляется, вместо этого подается звуковой сигнал длительностью 1 с. Активировать данный режим можно в меню «Конфигурация ППКП». Для активации необходим уровень доступа не ниже инсталлятора. При включенном режиме отладки в правом нижнем углу экрана появляется буква «О».

2.3.2 Управление охранными зонами.

Зону можно поставить/снять с охраны тремя способами:

а) с помощью системы меню на приборе «Рубеж-2ОП».

Нажать клавишу ВЗЯТЬ/СНИТЬ (на экране должно быть основное окно) и, после набора пароля пользователя или прикладывания ключа ТМ к площадке на лицевой панели, выбрать зону, которую необходимо снять с охраны или взять на охрану. Для постановки на охрану всех зон пользователя выбрать пункт «Все зоны».

При удачной постановке/снятии прозвучит один длинный звуковой сигнал, при неудачной –три коротких.

б) с помощью системы меню на приборе «Рубеж-2ОП».

Нажать клавишу «5» (на экране должно быть основное окно) и, после набора пароля пользователя или прикладывания ключа ТМ к площадке на лицевой панели, выбрать зону. Потом с помощью клавиш ВЗЯТЬ или СНИТЬ поставить или снять зону с охраны соответственно.

в) с помощью выносной площадки ТМ, подключенной к прибору «Рубеж-2ОП». Приложить ключ к выносной площадке ТМ. Если данный ключ не приписан к какому-нибудь пользователю, то на красный светодиод и динамик, подключенные к клеммам, подается короткий сигнал. Если ключ приписан к пользователю, то подается один длинный сигнал на внешний динамик и зеленый внешний светодиод. Если хотя бы одна из зон пользователя не находится на охране начнется процесс взятия, если все зоны пользователя находятся под охраной то процесс снятия. В это время динамик будет издавать сигналы с частотой 1 Гц. При удачной постановке/снятии прозвучит один длинный звуковой сигнал, при неудачной – три коротких.

2.3.3 Сброс состояния «Пожар» или «Внимание».

Сбросить состояние пожар или внимание можно двумя способами:

а) с помощью клавиши СБРОС. В появившемся меню выбрать пункт «Сбросить ПОЖАР», если в данный момент прибор одновременно находится в состоянии «Пожар» и «Тревога». Если зафиксирован только пожар, то выбор отсутствует. После этого можно выбрать сбросить пожарную тревогу целиком или позонно, т.е. каждую зону по отдельности.

б) с помощью списка зон в состоянии пожара или в состоянии внимания (по нажатию «4» или «6» в главном окне прибора). Выбрать необходимую зону и нажать клавишу СБРОС.

ВНИМАНИЕ! СБРОСИТЬ ПОЖАРНУЮ ТРЕВОГУ МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С УРОВНЕМ ДОСТУПА ДЕЖУРНЫЙ ИЛИ ВЫШЕ.

2.3.4 Сброс состояния «Тревога»

Чтобы сбросить состояние «Тревога» надо нажать на клавишу СБРОС. В появившемся меню выбрать пункт «Сбросить ПОЖАР» или «Сбросить ТРЕВОГУ», если в данный момент прибор одновременно находится в состоянии «Пожар» и «Тревога». Если зафиксирована только тревога, то выбор отсутствует. После этого можно выбрать «Сбросить тревогу во всех зонах» или каждую зону по отдельности.

Сброс всех тревог

Если у пользователя есть доступ к снятию зон с охраны, то, после процесса идентификации пользователя, тревога сбросится во всех зонах, находящихся в тревоге.

Сброс тревоги позонно

После процесса идентификации, пользователь переместится в окно просмотра зон пользователя, где он сможет, с помощью клавиши СБРОС, сбросить тревогу в необходимой зоне.

2.3.5. Переход прибора в режим «Внимание» и «Пожар».

В адресных дымовых, тепловых и комбинированных извещателях начиная с версии ПО 5.17 реализована выдача повторного сигнала «ПОЖАР», через так называемое время П2. Т.е. если после фиксации извещателем превышения порога задымленности или температуры извещатель, в течении времени П2 ни разу не зафиксировал значение ниже порога, произойдет повторная выдача сигнала «Пожар». Время повторной выдачи сигнала можно изменить в меню «Сервис», с помощью пунктов «Адресация устройств» или «Выбор устройства». Переход прибора с состояния «Внимание» и «Пожар», а также запуск АСПТ в зависимости от сигналов, принимаемых от извещателей, показан в таблице 8 (П1 – первый сигнал о пожаре, П2 – повторный сигнал о пожаре). Графа «Запуск АСПТ» в таблице применима к зоне, в которой параметр «Число ИП для перехода в пожар» равен 1 или 2.

Таблица 6

Сигнал с датчика 1	Сигнал с датчика 2	Режим прибора	Запуск АСПТ
Норма	Норма	Норма	Нет
П1	Норма	Внимание	Нет
П2	Норма	Пожар	Нет
П1	П1	Пожар	Да
П2	П2	Пожар	Да

Параметр «Число ИП для перехода в пожар», задаваемое с помощью ПО «FireSec Администраторов», (если оно больше 2) для данного прибора означает число сработавших извещателей, необходимых для запуска АСПТ в зоне.

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ ЛОГИКА ПЕРЕХОДА ПРИБОРА В РЕЖИМ «ВНИМАНИЕ» И «ПОЖАР» ПРИМЕНИМА ДЛЯ ПРИБОРОВ РУБЕЖ-2ОП И РУБЕЖ-4А. ПРИБОР РУБЕЖ-2АМ НЕ ФИКСИРУЕТ ПОВТОРНЫЕ СИГНАЛЫ С АДРЕСНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ И ПЕРЕХОД В СОСТОЯНИЕ «ПОЖАР» НА НЕМ ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА В СОСТОЯНИЕ «ПОЖАР» ЧИСЛА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ РАВНОГО ПАРАМЕТРУ «ЧИСЛО ИП ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ПОЖАР». ЗАПУСК АСПТ НА ПРИБОРЕ РУБЕЖ-2АМ ПРОИЗОЙДЕТ ЕСЛИ ЧИСЛО СРАБОТАВШИХ АПИ БУДЕТ РАВНО УКАЗАННОМУ ПАРАМЕТРУ И БОЛЬШЕ ОДНОГО.

Если к прибору подключены устройства АМ-1, АМ-4 или АМП-4, то прибор, при получении сигнала о пожаре от данных устройств, перейдет в состояние «Пожар» и запустит АСПТ независимо от параметра «Число ИП для перехода в пожар». Данные адресные устройства сами выдают необходимый сигнал, в зависимости от собственной конфигурации и количества сработавших неадресных извещателей на шлейфе.

2.3.6 Основное окно, структура и описание меню.

Структура меню, в зависимости от уровня доступа, приведена в приложении А.

ОСНОВНОЕ ОКНО ПРИБОРА



В данном поле отображается количество зафиксированных случаев пожара (П), неисправностей (Н) и тревог (Т). В случае ненулевого значения счетчика, он начинает моргать.

Поле «Режим работы»

В поле «Режим работы» отображается текущий режим работы прибора.

Поле расшифровки режима работы

В данном поле отображается дополнительная информация о режиме работы прибора.

Каждый режим работы имеет свою дополнительную информацию. Состояния: «Задержка вкл. МПТ», «Подтв. запуска МПТ», «МПТ и оповещен. вкл.», «МПТ запущен», и «Оповещение вкл.» отображаются в поле расшифровки работы независимо от режима прибора попеременно с дополнительной информацией режима.

Режим «Дежурный» (см. таблицу 7)

Таблица 7

Индикация режима	Состояние прибора и АУ
Обновляется БД	Прибор работает с ПК и загружает с него конфигурацию АУ. Прибор ведет только обмен с ПК.
База отсутствует	В приборе отсутствует база данных. В приборе заблокирована работа с адресными устройствами (даже конфигурирование устройств с помощью меню «Сервис»). Прибор ведет только обмен с ПК.
Ошибка базы	В приборе записана конфигурация, непредназначенная для работы с данной версией программного обеспечения. В приборе заблокирована работа с адресными устройствами (даже конфигурирование устройств с помощью меню «Сервис»). Прибор ведет только обмен с ПК. Для выхода из данного состояния требуется записать конфигурацию с помощью последней или соответствующей версии ПО «FireSec Администратор»
Аппаратная неисправность	В приборе произошел аппаратный сбой записи в энергонезависимую память или обнаружена аппаратная неисправность работы прибора в части работы с АУ.
Задержка вкл. МПТ	Активна задержка на включение МПТ в одной или нескольких зонах
Подтв. запуска МПТ	Требуется подтверждение запуска МПТ.
МПТ и оповещен. вкл.	Запущен один или несколько МПТ и включен один или несколько МРО
МПТ запущен	Запущен один или несколько МПТ
Оповещение вкл.	Включен один или несколько МРО
Запыленность	Запыленность АПИ
Прибор под охраной	Все охранные зоны прибора находятся под охраной
Зона под охраной	Хотя бы одна охранныя зона находится под охраной
Задержка вход/выход	Хотя бы в одной зоне активна задержка на вход/выход
Звук выключен	Отключен звук зуммера прибора
Вскрытие	Вскрытие прибора
Режим отладки	Прибор находится в режиме отладки. Если звук прибора выключен, то при новых событиях звук возобновляться не будет

Режим «Пожар»

В данном поле будут отображаться зоны, находящиеся в состоянии «Пожар», в следующем порядке.

На первой строке находится зона, в которой тревога зафиксирована первой (эта строка остается неизменной до сброса «Пожар» в этой зоне). На последующих трех находятся зоны, в которых тревога зафиксирована последними, т.е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т.д. Если зон, находящихся в состоянии «Пожар», четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Режим «Внимание»

В данном поле будут отображаться зоны, находящиеся в состоянии «Внимание», в следующем порядке.

На первой строке находится зона, в которой состояние «Внимание» зафиксировано первым (эта строка остается неизменной до сброса «Внимание» в этой зоне). На последующих трех находятся зоны в которых «Внимание» зафиксировано последними, т.е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т.д. Если зон, находящихся в состоянии «Внимание» четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Режим «Тревога»

В данном поле будут отображаться зоны, находящиеся в состоянии «Тревога», в следующем порядке.

На первой строке находится зона, в которой состояние «Тревога» зафиксировано первым (эта строка остается неизменной до сброса «Тревога» в этой зоне). На последующих трех находятся зоны в которых «Тревога» зафиксировано последними, т.е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т.д. Если зон, находящихся в состоянии «Тревога», четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой последней.

Режим «Неисправность»

В данном поле будут отображаться неисправности системы в следующем порядке.

На первой строке находится неисправность, зафиксированная первой (эта строка остается неизменной до устранения данной неисправности). На последующих трех находятся неисправности, зафиксированные последними, т. е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т.д. Если неисправностей четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Расшифровка неисправностей:

Наименование зоны – зафиксирована неисправность или потеря связи с пожарными извещателями, устройствами АМ-1, АМ-4, АМП-4, приписанными к данной зоне.

Неисправна S-я АЛС – зафиксирована перегрузка АЛС.

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ИЗ СОСТОЯНИЯ К ЗАЩИЩЕННОМУ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 1 МИНУТЫ.

Авария ввода 1(2) – на вводе 1 или 2 отсутствует напряжение питания.

Адрес и тип устройства (например, **PM 1.001**) – неисправность или потеря связи с исполнительными устройствами или устройством АМТ.

Обрыв/Перегр. выхода – зафиксирован обрыв или перегрузка одного из выходов с контролем целостности цепи. Перегрузка выхода означает, что нагрузка на выходе превышает 300 мА.

Внешнее устройство – прибором зафиксирована неисправность или потеря связи с одним или нескользкими внешними исполнительными устройствами. Время прихода и устранения данной неисправности может достигать 5 минут.

Режим «Невзятие»

В данном поле будут отображаться зоны, в которых зафиксирована неудачная постановка на охрану в следующем порядке.

На первой строке находится зона, где невзятие зафиксировано первым (эта строка остается неизменной до устранения данного невзятия). На последующих трех находятся зоны, зафиксированные последними, т.е. на четвертой самая последняя, на третьей предпоследняя и т.д. Если неисправностей четыре или меньше, то они отображаются в порядке от первой к последней.

Режим «Обход»

В данном поле будут отображаться пожарные извещатели, находящиеся в состоянии обхода.

На первой строке находится устройство, которое было отключено первым (эта строка остается неизменной до отмены данного случая отключения). На последующих трех находятся устройства, которые были отключены последними, т.е. на четвертой самое последнее, но третьей предпоследнее и т.д.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ ПРИБОРА

Описание пунктов меню:

Управление и статус – переход в меню управления и просмотра статуса зон и устройств.

Журнал и статистика – переход в меню просмотра журнала и статистики переходов прибора в статус «Пожар»

Настройка – переход в меню конфигурации прибора и системы в целом.

Управление доступом – переход в меню управления паролями и ключами дежурного, инсталлятора, администратора и управления пользователями. Переход доступен пользователю с уровнем доступа «Администратор».

Завершить сеанс – выход в основной экран прибора и переход уровня доступа на уровень пользователя.

МЕНЮ «ЗОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

После нажатия клавиши «5» на основном экране прибора и процесса идентификации пользователя, открывается окно со списком всех зон пользователя. В данном окне напротив каждой зоны стоит буква, обозначающая ее состояние (если буквы нет, то зона в норме и не на охране):

- **T** – тревога,

- **H** – неисправность или невзятие зоны под охрану,

- **O** – зона под охраной.

МЕНЮ «УПРАВЛЕНИЕ И СТАТУС»

Описание пунктов меню:

Зоны – переход к списку зон, отсортированных по различным состояниям

Устройства - переход к списку устройств, отсортированных по различным состояниям.

МДС – переход к просмотру устройств типа МДС.

Тест панели – переход к окну теста прибора.

В данном окне активны следующие клавиши:

Окно теста прибора

Данное окно предназначено для тестирования работы световой и звуковой индикации самого прибора, а также работы клавиатуры. При нажатии на любую клавишу экран дисплея заполнится: либо символом нажатой клавиши для цифр, либо дополнительным символом для функциональных клавиш (« ; » -клавиша F1, « < » - F2, « > » - ВЗЯТЬ, « ? » - СНЯТЬ, « ! » - ВКЛ, « \$ » - ВЫКЛ, « * » - МЕНЮ , « # » - ВВОД). При нажатии клавиши МЕНЮ произойдет тестирование внутренних часов прибора и выход из данного окна. Результатом тестирования является сообщение о состоянии часов (работают, не работают, спешат или отстают). При этом, если часы отклоняются на 100 милисекунд в секунду, то считаем, что часы не работают и выводится соответствующее сообщение. Если часы отклоняются не более 700 микросекунд в секунду, то считаем, что часы работают нормально. При отклонении часов в интервале от 700 мкс до 100 мс (т.е. спешат или отстают на 1 минуту в день) будет выводиться сообщение о том, спешат или отстают часы, в зависимости от характера отклонения.

Меню «Зоны»

Описание пунктов меню:

Пожар – переход к списку зон, находящихся в режиме пожар.

Тревога – переход к списку зон в состоянии тревога

Внимание - переход к списку зон, находящихся в режиме внимание.

Неисправность - переход к списку зон, находящихся в режиме неисправности.

На охране – переход к списку зон, находящихся на охране.

Снято с охраны – переход к списку зон, снятых с охраны

Зоны с МПТ – переход к списку зон, к которым привязан МПТ

Всего - переход к списку всех зон.

Окна списка зон

В данном окне отображаются зоны, отфильтрованные по состоянию, выбранному в меню «Зоны». Отфильтрованы зоны или по времени фиксации перехода в данное состояние или по номеру зоны для списка всех зон.

Окно просмотра зоны

Наименование зоны											
K	a	b	p	r	o	s	m	o	t	r	0
C	t	a	t	y	:	s	:	n	0	r	m
M	P	T	:	n	e	t					a
Y	s	t	r	o	y	s	t	v	:	0	4
											0 0 5

В данном окне отображается:

Статус – статус зоны (пожар, тревога и т.д.). С помощью клавиш «4» и «6» можно просмотреть все статусы, если их больше одного. По нажатию клавиши ВВОД – переход к устройствам этой зоны, находящимся в выбранном статусе.

МПТ – показывает, есть ли в этой зоне, приписанные к ней МПТ. По нажатию ВВОД – переход к просмотру состояния и управлению МПТ в данной зоне.

Устройств – показывает количество датчиков, приписанных к данной зоне. С помощью клавиши ВВОД – переход к просмотру устройств этой зоны.

Окно «Управление МПТ»

Состояние зоны	Наименование зоны
С К Л а д с к и е н и п о м	М П Т м е щ е н и я
Н о р м а	и е
А в т о м а т и к а	о т к л ю ч е н а
М Н Т в й к л .	

В данном окне отображается:

Наименование зоны;

Состояние зоны;

Состояние автоматики в данной зоне;

Состояние МПТ.

В данном окне клавиши ВКЛ и ВЫКЛ, в зависимости от выбранной строки, осуществляют управление модулем пожаротушения (МПТ), привязанным к данной зоне или управляют автоматикой.

Клавиша СБРОС осуществляет сброс пожара в данной зоне.

Меню «Устройства»

Описание пунктов меню:

- **Неисправных** – переход к просмотру неисправных устройств.
- **Запыленных** – переход к просмотру запыленных устройств.
- **Потерянных** – переход к просмотру потерянных устройств.
- **Обойденных** – переход к просмотру обойденных устройств.
- **Внешних** – переход к просмотру внешних, т.е. подключенных к другим приборам, исполнительных устройств. В этом списке отображаются только те внешние устройства, которые привязаны к зонам данного прибора (настраивается в процессе конфигурации при помощи ПО «FireSec»).
 - **Лишних** – количество лишних устройств на шлейфе, выдавших события «отсутствует в базе», т.е. подключенных к АЛС прибора, но не прописанных в его конфигурации. По нажатию клавиши ВВОД – обнуление счетчика.
- **Всего** - переход к просмотру всех устройств.

Окно просмотра устройства

Тип устройства	Наименование зоны устройства
П р о с м о т р о п о р 5 / 5	
в с е х у с м о т р о п о р 5 / 5	
К а б и н е т И П Р 5 1 3 - 1 1 0 0 5	
Т и п А Л С 2 А д р е с 0 0 5	
Н о р м а	

В данном окне отображаются:

Тип устройства;

Текущее его состояние;

Полный адрес устройства: номер прибора (если он отличен от текущего, если нет, то не отображается), номер АЛС и адрес устройства на АЛС.

- **Наименование зоны** (если устройство привязано к зоне, или комментарий к устройству в случае с исполнительными устройствами).

В данном окне клавиши:

«0» - переход к быстрому набору номера АЛС и адреса устройства (при просмотре всех устройств). По нажатию клавиши «0» курсор активируется в правом верхнем углу окна. Сначала нужно набрать номер АЛС, потом, после нажатия ВВОД, адрес устройства. После нажатия ВВОД в окне появится состояние устройства по данному адресу или устройства идущего вверх по нумерации от данного адреса, если набранного устройства нет в базе данных.

ВКЛ и **ВЫКЛ** – управление исполнительными устройствами, перевод пожарных датчиков в состояние обхода (с помощью клавиши ВЫКЛ – датчик помещается в обход, ВКЛ – вывод датчика из этого состояния).

ВНИМАНИЕ! В СОСТОЯНИЕ ОБХОДА МОЖНО ДОБАВИТЬ ТОЛЬКО ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ И АДРЕСНЫЕ МЕТКИ.

Меню «МДС»

		М Д С					
Б	И	1	0		E	с	т
П	Д	1	1		E	с	т
У	О	-	Т	Л	1	2	4
У	О	О	-	Т	Л	1	2

В данном окне приводится список устройств, зарегистрированных в сети RS-485, относящихся к типу модулей доставки сообщений. Это устройства: Рубеж-БИ, Рубеж-ПДУ, МС-3, МС-4 и УОО-ТЛ. После названия устройства идет его адрес и наличие связи с данным прибором. Для устройства УОО-ТЛ предусмотрен просмотр событий журнала УОО-ТЛ. Для этого выберете его с помощью клавиш «2» и «8» и нажмите клавишу «ВВОД»

Просмотр журнала УОО-ТЛ

Время фиксации события УОО-ТЛ		Номер события/Всего событий в журнале УОО-ТЛ	
Ж	у	1	/ 1 5 0
2	1	1	2 : 0 0
р	н	1	
и	а	2	
п	л	0	
р	о	0	
и	р	0	
б	о	0	
п	р	0	
с	а	0	
т	в	0	
д	л	0	
	е	0	
	н	0	
	о	0	

Тип события

Отчет о доставке до адресата

Номер прибора, на котором зафиксировано событие

МЕНЮ «ЖУРНАЛ И СТАТИСТИКА»

Описание пунктов меню:

- **Новые пожарные** – переход к просмотру новых записей пожарного журнала. Справа отображается количество новых записей. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной первой.
- **Новые охранные** – переход к просмотру новых записей охранного журнала. Справа отображается количество новых записей. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной первой.
- **Все пожарные** – переход к просмотру всех записей пожарного журнала. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной последней.
- **Все охранные** – переход к просмотру всех записей охранного журнала. Просмотр начинается с записи, зарегистрированной последней.
- **Статистика** – переход к окну просмотра иброса счетчика перехода прибора в режим «Пожар» и «Тревога».

Окно просмотра сообщения

2	1	/	0	4	/	Ж	у	р	н	а	л	1	2	:	0	7	:	2	2		
К	а	б	и	н	е	т	1	1	0	1	0										
П	О	Ж	А	Р																	
И	П	Р	5	1	3	-	1	1									2	.	0	0	5

В данном окне отображается сообщение о любом событии, произошедшем с системой.

Окно «Статистика»

В данном окне отображается счетчик переходов прибора в состояние «Пожар» и «Тревога» и последняя дата обнуления счетчика.

По нажатию клавиши ВВОД происходит сброс счетчика. Сброс счетчика может осуществлять только пользователь с уровнем «Администратор».

МЕНЮ «УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ»

Описание пунктов меню:

- **Управление ключами** – переход в меню управления ключами дежурного, инсталлятора и администратора
- **Управление паролями** – переход в меню управления паролями дежурного, инсталлятора и администратора
- **Управление пользователями** – переход в меню управления пользователями, изменения зон пользователя, прав снятия/взятия, присыпывание паролей и ключей.
- **Вкл/откл USB** – С помощью клавиш «Вкл» и «Выкл» включается или выключается работа интерфейса USB на данном приборе, по умолчанию включен.

При выборе пункта меню «Управление ключами» окно сменится на меню управления ключами.

Прибор может хранить в своей памяти 1 ключ уровня доступа «Администратор», 6 ключей уровня доступа «Инсталлятор» и 10 ключей уровня доступа «Дежурный».

Пункт меню «Ввод новых ключей» предназначен для запоминания прибором новых ключей. При выборе данного пункта прибор будет ожидать, пока к считывателю не приложат ключ, который будет записан как ключ администратора (если такой ключ еще не зарегистрирован в приборе).

к	л	ю	ч	к	с	ч	и	л	о	ж	и	т	е	н	о	в	ы	й	о	р	а
к	л	ю	ч	к	с	ч	и	л	о	ж	и	т	е	н	о	в	ы	й	о	р	а

Если данный ключ в приборе зарегистрирован, то экран переместится в окно выбора уровня доступа для нового ключа.

После выбора уровня доступа прибор будет ждать, пока к считывателю не приложат новый ключ.

Пункты меню управления ключами «Очистить группу» и «Очистить все ключи» предназначены для удаления из памяти ключей одной из групп или всех ключей, зарегистрированных в приборе. После выбора данных пунктов прибор предложит подтвердить выбор.

После нажатия на клавишу ВВОД из памяти удалятся все ключи или ключи, выбранной группы.

Окно «Управление паролями»

В данном окне можно изменить или ввести новый пароль после выбора уровня доступа.

Для ввода пароля необходимо выбрать вкладку "Ввести пароль" и нажать ВВОД. Пароль состоит из цифр. Длина пароля максимум 6 символов. Сохранение пароля происходит по клавише ВВОД. Отмена последнего введенного символа - по клавише МЕНЮ. Выход также по клавише МЕНЮ.

Окно «Управление пользователями»

Общее описание

Данное меню позволяет добавлять, изменять и удалять пользователей. Каждый пользователь имеет свое уникальное имя, пароль, ключ ТМ. Для каждого пользователя настраиваются атрибуты (возможность снятия с охраны и постановки на охрану), а также выбираются зоны (из списка зон), с которыми данный пользователь может работать.


Максимальное количество пользователей 80. Пользователи, по умолчанию, получают имена: Пользователь 1, Пользователь 2,...Пользователь 80 (имена могут быть изменены с помощью ПО Firesec или через меню прибора – описано ниже). Пароль или ключ ТМ необходимы для идентификации пользователя.

Работа с меню «Управление пользователями»

а) Добавление нового пользователя

Для добавления нового пользователя необходимо выбрать вкладку "Добавить пользователя". По нажатию клавиши "ВВОД" произойдет добавление нового пользователя и появится меню нового пользователя. В первой строке будет имя нового пользователя, например, "Пользователь 4". Имя подбирается автоматически по принципу "наименьшего доступного номера". При превышении количества возможных пользователей в случае добавления нового пользователя появится надпись "Память переполнена".

Настройка параметров пользователя (происходит в меню пользователя).



Ввод пароля

Для ввода пароля необходимо выбрать вкладку "Ввести пароль" и нажать ВВОД. Длина пароля максимум 6 символов. Сохранение пароля происходит по клавише ВВОД. Отмена последнего введенного символа - по клавише МЕНЮ. Выход также по клавише МЕНЮ.

Изменение имени



Для ввода нового имени пользователя могут использоваться прописные и строчные буквы русского алфавита и цифры. Ввод аналогичен вводу букв с цифровой клавиатуры сотового телефона. Для переключения между регистрами и цифрами используется клавиша ВКЛ. Для удаления символа под курсором используется клавиша МЕНЮ. Когда последний символ будет удален, по нажатию на МЕНЮ пользователь перейдет в предыдущее окно без сохранения нового имени. Клавиши ВВОД и СБРОС используются для выхода с сохранением нового имени или без него соответственно.

Ввод ключа

Для ввода ключа необходимо выбрать вкладку "Ввести ключ" и нажать клавишу ВВОД. После появления надписи "Поднесите ТМ" необходимо приложить ключ к считывателю на приборе. После сохранения ключа появится надпись "Ключ сохранен", прозвучит длинный звуковой сигнал, сигнал зеленым светодиодом (рядом со считывателем), и произойдет переход в меню соответствующего пользователя. В случае если данный ключ уже используется, появится надпись "Ключ недопустим". Для самостоятельного выхода из меню нужно нажать МЕНЮ.

Установка атрибутов

Выбирается вкладка "Установить атрибуты" и нажимается ВВОД. Для каждого пользователя можно установить возможность снятия зон с охраны и постановки зон на охрану. Для установки атрибута нажмите ВКЛ (при этом в правом углу появится галочка), для снятия - ВЫКЛ. Сохранение изменений происходит по нажатию клавиши ВВОД. Для выхода без сохранения необходимо нажать МЕНЮ.

Установить зоны

Для установки зон пользователя необходимо выбрать вкладку "Установить зоны" и нажать клавишу ВВОД. При этом появляется меню "Список зон". Список зон сформируется автоматически из охранных зон. Максимальное количество зон – 64. Для перемещения по списку используются клавиши "2" и "8". Для выбора соответствующей зоны нажмите ВКЛ (при этом справа относительно названия зоны появится галочка), для снятия - ВЫКЛ. Сохранение изменений происходит по нажатию клавиши ВВОД. Для выхода без сохранения необходимо нажать МЕНЮ.

Установить все зоны

Для установки всех зон пользователя выбрать вкладку "Установить все зоны" и нажать клавишу ВВОД. При этом у выбранного пользователя устанавливаются все зоны из списка зон, а также все атрибуты.

б) Изменение параметров пользователя

Для изменения параметров уже существующего пользователя необходимо выбрать вкладку "Изменить пользователя" и нажать ВВОД. При этом появится окно "Список пользователей". В списке выбирается нужный пользователь и нажимается клавиша ВВОД. По нажатию клавиши появляется меню выбранного пользователя (как в пункте а). При этом в списке зон и атрибутов пользователя будут уже отмечены сохраненные ранее параметры для этого пользователя. Ввод пароля, ключа, установка атрибутов и зон происходит так, как описано в пункте а). Если в списке пользователей нет ни одного пользователя, то это значит, что еще нет созданных пользователей и необходимо вначале добавить нового пользователя.

в) Удаление пользователя

Для удаления пользователя необходимо выбрать вкладку "Удалить пользователя" и нажать ВВОД. При этом появится список уже существующих пользователей. В списке выбирается нужный пользователь и нажимается клавиша ВВОД. После чего происходит удаление выбранного пользователя со всеми его параметрами и автоматический переход в меню "Управление пользователями"

г) Тестирование ключа

Для тестирования ключа необходимо выбрать пункт "Тестирование ключа" и нажать ВВОД. После появления надписи "Поднесите ТМ" необходимо приложить ключ к считывателю на приборе. После идентификации ключа на индикаторе появится имя пользователя, к которому привязан ключ. Если ключ не будет идентифицирован, появится надпись "Ключ не используется".

МЕНЮ «НАСТРОЙКА»

Описание пунктов меню

- **Конфигурация** – переход в меню конфигурации.
- **Сервис** – Переход к меню сервиса.

Меню «Конфигурация»

Описание пунктов меню

- Конфигурации ППКП** – переход в меню конфигурации адреса прибора в сети RS-485, скорости обмена в данной сети и других настроек параметров, касающихся самого прибора.
- Конфигурации АЛС** – переход в меню настройки адресной линии связи.
- Реле и выходы** – переход к конфигурированию режимов срабатывания выходов прибора.
- Режим отладки** – с помощью клавиш ВКЛ и ВЫКЛ включается и выключается режим отладки прибора.

Меню «Конфигурация ППКП»

Описание пунктов меню

- Адрес прибора** – изменение адреса прибора.
- Скорость** – переход к меню изменения скорости работы интерфейса RS-485.
- Время/дата** – изменение текущего времени на приборе.
- Назначение F1 и F2** – программирование фильтров сообщений, назначаемых на клавиши F1 и F2.
- Порог напряжения** – переход к окну выбора порога напряжения питания прибора.
- Версия прибора** – переход к просмотру версии прибора и его серийного номера.
- Технологическое меню** – перезагрузка прибора, необходимая в исключительных ситуациях или при изготавлении и тестировании прибора.

Подробнее настройка прибора описана в разделе 3.

Меню «Конфигурация АЛС»

- Помехи** – с помощью клавиш «4» и «6» можно выбрать качество связи АЛС. Это значение влияет на количество перезапросов к АМ и к ИП после фиксации ими состояния «Пожар». Если во всех запросах датчик ответит что он в состоянии «пожар», то прибор зафиксирует это событие. По умолчанию стоит значение «помехи отсутствуют».
- Параметры АЛС** – переход к выбору длины АЛС. Длина может быть меньше 500, меньше 1000 или режим «Авто», когда прибор сам определит длину АЛС. По умолчанию стоит значение «Авто».

Меню «Реле и выходы»

После выбора одного из выходов или реле, в окне настройки параметров выхода или реле, можно настроить следующие параметры:

- Тип** – непрерывный или режим мерцания с частотой 1 Гц;
- Задержка** – время задержки перед включением реле или выхода;
- Удержание** – время, в течение которого реле или выход будет во включенном состоянии (0 – бесконечно).

Меню «Сервис»

Пункты меню «Сервис» предоставляют инструменты работы с АУ, находящимися на адресных линиях связи или подключеными к технологической АЛСТ.

Пункт «**Конф. устройства**» функционально представляет собой встроенный программатор адресных устройств, к которым подключаются устройства. При выборе данного пункта, появляется окно ожидания подключения устройства.

После подключения АУ к АЛСТ, на экране появится тип устройства и список его параметров – индивидуальный для каждого типа.

		И	П	2	1	2	-	6	4	
A	д	р	е	с	:	1	.	1		
P	о	р	о	г		д	ы	м	:	0
D	ы	м	:	0	.	0	0			
D	ы	м	:	0	.	0	0			
Z	а	д	е	р	ж	к	а			
Z	а	д	е	р	ж	к	а			
B	е	р	с	и	я	:	5	.	1	7
Z	а	в	.	N	:	1	0	0	9	
							2	0	5	7
									9	

С помощью клавиш «2» и «8» (\uparrow \downarrow) можно перемещать курсор, пролистывая параметры АУ. Для редактирования параметров нужно ввести курсор на параметр и нажать клавишу ВВОД. На месте значения параметра появится курсор ввода значения. Нужно ввести новое значение параметра с цифровой клавиатурой и нажать клавишу ВВОД.

В случае успешной записи параметра его значение на экране сменится и прозвучит один длительный сигнал. В случае неудачной записи параметра прозвучат три коротких сигнала, значение параметра останется прежним.

Пункт «Выбор устройства» повторяет предыдущий пункт, с возможностью обращения к устройствам, находящимся в рабочих АЛС, по их адресу. После выбора данного пункта появляется экран запроса адреса устройства.

Чтобы указать адрес, нужно установить курсор в строку адреса и нажать клавишу ВВОД. На месте значения адреса появится курсор ввода значения. Нужно ввести адрес с цифровой клавиатурой и нажать клавишу ВВОД. После указания адреса, нужно установить курсор на строку «Далее...» и нажать клавишу ВВОД. Появится экран ожидания ответа от устройства.

В случае успешного соединения с устройством появится экран параметров, аналогичный предыдущему пункту меню. Если же устройство не ответило, на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Пункт меню «Адресация устройств» предназначен для определения адреса устройств в АЛС и задания нового. После выбора данного пункта, появится экран ожидания ответа от устройства (см. выше). После этого, на нужное АУ оказывается тестовое воздействие (кнопка или лазерная указка). На экране появится тип и адрес ответившего АУ.

На данном экране можно сменить адрес данного АУ – как описано выше.

В пункте меню «Регистрация РК» происходит настройка радиоканального модуля и регистрация радиоканальных пожарных извещателей. Подробно процесс настройки и конфигурирования радиоканальных устройств описан в паспорте на устройство МРК-30 и в паспортах на радиоканальные извещатели.

В пункте меню «Уст. общего порога» возможно изменение порога для всех дымовых, тепловых и комбинированных АПИ подключенных к АЛС прибора.

Д	в	е	д	и	т	е	п	о	р	о	г	и	д	б	/	м		
Н	о	в	ы	й	п	о	р	о	г	:	0	,	2	0	д	б	/	м
Т	е	м	п	е	р	а	т	у	р	а	5	4	-	8	0	°	С	
Н	о	в	ы	й	п	о	р	о	г	:	—	—	—	—	—	С		
У	с	т	а	н	о	в	и	т	ь	—	—	—	—	—	—	г	и	

После ввода нового порога по задымленности и по температуре (или одного из них), и выбора пункта «Установить порог», с помощью клавиши ВВОД, прибор начнет запись нового значения порога в АПИ. Запись ведется путем перебора адресов, начиная с 1 и заканчивая 250. После завершения процесса записи на экран выводится информация о количестве извещателей с успешно записанным новым значением порога. Ввод значений происходит слева направо. При вводе значения порога заполненности вводится количество сотых, т.е. если ввести 2, то прибор воспримет это как значение 0,02. Для ввода значения 0,20 надо ввести 20.

3 Конфигурирование прибора

3.1 Конфигурирование прибора осуществляется инсталлятором с ПК через интерфейс USB или RS-485.

Конфигурирование прибора производится с помощью программного обеспечения «FireSec Администратор».

ВНИМАНИЕ. ПРИБОРАМ, ПОДКЛЮЧЕННЫМ К ОДНОМУ ПОРТУ КОМПЬЮТЕРА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИСВОЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ АДРЕСА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 1 ДО 100. НА РАЗНЫЕ ПОРТЫ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОРЫ С ОДНИМ АДРЕСОМ.

Для настройки параметров прибора необходимо зайти в меню прибора (клавиша МЕНЮ, перемещение по меню клавишами «2», «4», «6», «8»), выбрать учетную запись «инсталлятор» или «администратор» (с помощью клавиши ВВОД) и ввести пароль (по умолчанию пароля нет). Далее, выбрать пункт «Конфигурация». Откроется меню «Конфигурация ППКП», где можно задать следующие параметры:

- a) **Адрес прибора** – текущий адрес отображается в правой части строки. Для редактирования адреса нужно нажать ВВОД. Адрес вводится слева направо.
- b) **Скорость** – переход к меню изменения скорости работы интерфейса RS-485.

в) Время/дата – изменение текущего времени на приборе. Для перехода в режим изменения нужно нажать ВВОД, перемещая курсор клавишами «4» и «6» выбрать число, месяц, год, час или минуту. Затем нажать ВВОД для изменения или МЕНЮ для выхода.

г) Назначение F1 и F2 – переход к окну настройки клавиш F1 и F2.

Окно «Назначение F1 и F2»

H	а	з	н	а	ч	е	н	и	е	F	1	и	F	2				
F	1	:	0	1	-	н	о	в	ы	e	p	o	ж	а	р	н	ы	е
F	2	:	0	2	-	н	о	в	ы	e	o	x	r	a	n	и	ы	е
4	,	6	-			в	л	е	в	о	/		в	п	р	а	в	о
B	В	О	Д	-		в	в	о	д		h	o	m	e	r	p	a	

В данном окне с помощью клавиш «4» или «6» можно выбрать соответствующий фильтр событий для клавиш F1 или F2. После нажатия клавиши ВВОД можно набрать номер фильтра с помощью цифровой клавиатуры. По умолчанию на клавишу F1 назначен вывод новых пожарных событий на экран, на клавишу F2 – новые охранные события.

д) Порог напряжения – переход к окну выбора порога напряжения питания прибора.

Окно «Порог напряжения»

P	о	р	о	г	н	а	п	р	я	ж	е	н	и	я	(в)	
T	е	к	у	щ	и	й	п	о	р	о	г	:	1	0	,	5		
H	о	в	ы	й			p	o	r	o	g	()	:	1	0	,	5
T	е	к	у	щ	е	е			з	н	а	ч	е	н	и	е	:	
B	x	1	:	1	2	,	2		B	x	2	:	1	2	,	5		

В данном окне можно выбрать напряжение питания, при котором генерируется событие «Переход на резервное питание». Также отображается текущее напряжение на вводах прибора.

е) Версия прибора – переход к просмотру номера версии ПО прибора и его серийного номера.

ж) Технологическое меню – окно перезагрузки прибора, с помощью клавиши ВВОД.

4 Конфигурирование АУ

4.1 Для конфигурирования АУ нужно войти в меню «Конфигурация» => «Сервис». Далее, в зависимости от того, на какую адресную линию связи подключено устройство, выбираются разные пункты меню.

Если АУ будет подключено на АЛСТ прибора, то необходимо выбрать пункт меню «Конф.устройств». Появится окно ожидания подключения устройства.

После подключения АУ к АЛСТ, на экране появится тип устройства и список его параметров – индивидуальный для каждого типа.

	I	P	2	1	2	-	6	4	
A	д	р	е	с	:	1	.	1	
P	о	р	о	г	д	ы	м	:	0
D	ы	м	:	0	.	0	0	П	ы
Z	а	д	е	р	ж	к	а	л	ь
B	е	р	с	и	я	:	5	2	:
Z	а	в	.	N	:	1	0	9	0
							2	0	5
							7	9	

С помощью клавиш «2» и «8» ($\uparrow \downarrow$) можно перемещать курсор, пролистывая параметры АУ. Для редактирования параметров нужно навести курсор на параметр и нажать клавишу ВВОД. На месте значения параметра появится курсор ввода значения. Нужно ввести новое значение параметра с цифровой клавиатурой и нажать клавишу ВВОД.

В случае успешной записи параметра, его значение на экране сменится и прозвучит один длительный сигнал. В случае неудачной записи параметра, прозвучат три коротких сигнала, значение параметра останется прежним.

Если АУ уже подключено к АЛС1 или АЛС2, то необходимо выбрать пункт меню «Выбор устройства» и нажать ВВОД. После выбора данного пункта появляется экран запроса адреса устройства.

Чтобы указать адрес, нужно установить курсор в строку адреса и нажать клавишу ВВОД. На месте значения адреса появится курсор ввода значения. Нужно ввести адрес с цифровой клавиатуры и нажать клавишу ВВОД. После указания адреса нужно установить курсор на строку «Далее...» и нажать клавишу ВВОД. Появится экран ожидания ответа от устройства. После соединения прибора с устройством на экране появится тип устройства и список его параметров, где необходимо задать нужные параметры так, как описано выше.

В случае, если адрес АУ, подключенного к АЛС1 или АЛС2, неизвестен, его можно определить следующим образом. Выбрать пункт меню «Адресация устройств», нажать клавишу ВВОД. После выбора данного пункта, появится экран ожидания ответа от устройства. После этого, на нужное АУ оказывается тестовое воздействие (кнопка или лазерная указка). На экране появится тип и адрес ответившего АУ. Здесь его можно изменить на нужный, установив курсор в строку адреса и нажав клавишу ВВОД. На месте значения адреса появится курсор ввода значения. Нужно ввести адрес с цифровой клавиатуры и нажать клавишу ВВОД. В случае успешной записи параметра его значение на экране сменится и прозвучит один длительный сигнал. В случае неудачной записи параметра прозвучат три коротких сигнала, значение параметра останется прежним.

5 Обновление программного обеспечения прибора.

5.1 Прибор позволяет производить удаленное обновление своего программного обеспечения. Для этого прибор должен быть подключен к компьютеру через интерфейс USB или RS485 . Обновление производится с помощью программного обеспечения «FireSec Администратор».

В процессе обновления программного обеспечения прибор переходит в режим «Обновление ПО».

После окончания процесса обновления программного обеспечения прибор автоматически перезагружается и начинает работать в штатном режиме по охране объекта.

Если в процессе обновления программного обеспечения произошел сбой, вызванный, например, выключением питания или обрывом линии связи с ПК, то прибор выдаст сообщение, предлагающее повторить операцию обновления программного обеспечения.

6 Техническое обслуживание

6.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания прибора, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

6.2 С целью поддержания исправности прибора в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности прибора и исполнительных устройств, подключенных к прибору.

6.3 При выявлении нарушений в работе прибора его направляют в ремонт.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Прибор в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

7.3 Хранение прибора в транспортной таре в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150.

8 Утилизация


8.1 Прибор «Рубеж – 2ОП» не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

8.2 Прибор «Рубеж – 2ОП» является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.


Приложение А

Структура экранов меню прибора ППКОП 011249-2-1 "Рубеж-2ОП"


A.1 Структура экранов меню для уровня доступа «Пользователь».




A.2 Структура экранов меню для уровня доступа «Дежурный» (окна, доступные первому уровню доступа не показаны).



A.3 Структура экранов меню для уровня доступа «Инсталлятор» (окна, доступные первому и второму уровню доступа не показаны).




**А.4 Структура экранов меню для уровня доступа «Администратор»
(окна, доступные первому, второму и третьему уровню доступа не показаны).**



Приложение Б

Перечень записей журнала событий



Прибор может формировать следующие события:

1 "Включение питания"	-включили питание прибора;
2 "Пожар"	-в зоне зарегистрирована пожарная тревога;
3 "Тревога"	-в зоне зарегистрирована охранная тревога
4 "Внимание"	-в зоне зарегистрировано срабатывание АПИ;
5 "Вскрытие прибора"	-зафиксировано вскрытие корпуса прибора;
6 "Сброс события «Пожар»	-произведен сброс состояния «Пожар» или «Внимание» в зоне;
7 "Сброс события «Тревога»	-произведен сброс события «Тревога»
8 "Взята на охрану"	-зона поставлена на охрану
9 "Снята с охраны"	-зона снята с охраны
10 "Неудачная постановка"	-в зоне произошла неудачная постановка на охрану
11 "Снятие невозможн."	-попытка снятия охранной зоны вида «Без права снятия»
12 "Связь потеряна"	-прибор не находит в системе устройство;
13 "Связь восстановлена"	-восстановилась связь с потерянным ранее устройством;
14 "Неисправен"	-устройство при проведении самодиагностики нашло неисправность;
15 "Неисправен Устранено"	-устройство отремонтировано и при проведении самодиагностики показало исправность;
16 "Система неисправна"	-обнаружена неисправность в системе;
17 "Система исправна"	-все неисправности в системе устранены;
18 "Отсутствует в базе"	-обнаружено устройство, не описанное при конфигурации прибора
19 "АЛС №X перегрузка"	-перегрузка АЛС №X (1,2);
20 "АЛС №X исправна"	-работоспособность АЛС №X (1,2) восстановлена;
21 "Обновление базы"	-в прибор записана новая база с ПК;
22 "Вкл."	-исполнительное устройство в АЛС включено;
23 "Выкл."	-исполнительное устройство в АЛС выключено;
24 "Ручное Вкл."	-исполнительное устройство в АЛС включено в ручном режиме;
25 "Ручное Выкл."	-исполнительное устройство в АЛС выключено в ручном режиме;
26 "Ручное Отмена"	-отложенный пуск исполнительного устройства в АЛС отменен;
27 "Системная неисправность"	-аппаратный сбой работы прибора или ошибка работы с базой данных устройств/зон.
28 "Ввод 1(2) питание резервное"	-источник питания перешел на работу от аккумулятора;
29 "Ввод 1(2) питание основное"	-источник питания работает в штатном режиме;
30 "Авария выхода"	-обрыв или перегрузка одного из двух контролируемых выходов;
31 "Ввод 1(2) питание отсутствует"	-отсутствует питание на одном из входов прибора
32 "Ввод 1(2) питание присутствует"	-питание по одному из входов прибора возобновилось
33 "Неверный пароль пользователя/дежурного /инсталлятора /администратора"	-в процессе идентификации введен неверный пароль пользователя, дежурного, инсталлятора или администратора

34 "Неверный ключ пользователя/дежурного/инсталлятора/администратора"	-в процессе идентификации к считывателю приложен неверный ключ ТМ пользователя, дежурного, инсталлятора или администратора
---	--

Прибор различает следующие события, формируемые адресными пожарными извещателями:

1 "Тест : Кнопка"	-АПИ тестировался кнопкой;
2 "Тест : Лазер"	-АПИ тестировался лазерной указкой (для дымовых, тепловых и комбинированных АПИ);
3 "Опто канал неисправен "	-АПИ зафиксировал неисправность оптического регистрирующего канала (для дымовых и комбинированных АПИ);
4 "Авария питания" -	АПИ зафиксировал неисправность в цепи питания (для дымовых, тепловых и комбинированных АПИ);
5 "Отрыв от стены" -	Зафиксирован отрыв АПИ от монтажной планки (для радиоканальных дымовых, радиоканальных тепловых и радиоканальных комбинированных АПИ);
6 "Отказ осн.батар." -	АПИ зафиксировал отказ основной батареи питания (для радиоканальных АПИ);
7 "Отказ доп.батар."	-АПИ зафиксировал отказ дополнительной батареи питания (для радиоканальных АПИ);
8 "Запыл. кр."	-АПИ зафиксировал критическую запыленность (для дымовых АПИ);
9 "Запыл. пр."	- АПИ зафиксировал предварительную запыленность (для дымовых АПИ);
10 "Запыл. кр. Устранено "	-проводили обслуживание АПИ (для дымовых АПИ);
11 "Запыл. пр. Устранено "	-проводили обслуживание АПИ (для дымовых АПИ);

Прибор различает следующие события, формируемые адресными метками:

1 "Тест : Кнопка"	-АМ тестировалась кнопкой;
2 "К3 ШС"	-АМ зафиксировала короткое замыкание шлейфа сигнализации (для конфигураций АМ с контролем целостности цепи);
3 "Обрыв ШС"	-АМ зафиксировала обрыв шлейфа сигнализации (для конфигураций АМ с контролем целостности цепи);

Прибор различает следующие события, формируемые релейными модулями:

1 "Тест : Кнопка"	-РМ тестировался кнопкой;
2 "Вкл"	-РМ включен;
3 "Выкл"	-РМ выключен;
4 "Реле залипло "	-У РМ после включение не сработало реле (для устройств РМ-1, РМ-2);
5 "U зап реле низкое"	- РМ не хватает напряжения для запуска реле (для устройств РМ-1, РМ-2);
6 "К3 выхода"	- РМ зафиксировал короткое замыкание выхода (для РМ-К);
7 "Обрыв выхода"	- РМ зафиксировал обрыв выхода (для РМ-К);
8 "Авария питания"	- РМ зафиксировал неисправность в цепи питания(для РМ-К);

Прибор различает следующие события, формируемые модулем речевого оповещения:

1 "Тест : Кнопка"	-МРО тестировался кнопкой;
2 "Вкл"	-МРО включен;
3 "Выкл"	-МРО выключен;
4 "Задержка на включение"	-МРО начал отсчет задержки на включение
5 "Пуск"	-МРО запустился после задержки
6 "Обрыв линии ШЛ "	-МРО зафиксировал обрыв линии ШЛ;
7 "Rвых1 ниже нормы"	-МРО зафиксировал уменьшение сопротивление выхода 1 более чем на 10% от начального значения;
8 " Rвых1 выше нормы "	-МРО зафиксировал увеличение сопротивление выхода 1 более чем на 10% от начального значения;
9 " Rвых2 ниже нормы "	-МРО зафиксировал уменьшение сопротивление выхода 2 более чем на 10% от начального значения;
10 "Rвых2 выше нормы "	-МРО зафиксировал увеличение сопротивление выхода 2 более чем на 10% от начального значения;

Прибор различает следующие события, формируемые МДУ-1:

1 "Тест : Кнопка"	-МДУ тестировался кнопкой;
2 "Клапан открыт"	-МДУ включен;
3 "Клапан закрыт"	-МДУ выключен;
4 "Реле залипло "	-После запуска МДУ реле не переключается;
5 "У зареле низкое "	-Недостаточное напряжение запуска реле;
6 "Шлейф S1 неисправ. "	-МДУ зафиксировал неисправность шлейфа S1;
7 "Шлейф S2 неисправ. "	-МДУ зафиксировал неисправность шлейфа S2;
8 "Шлейф Зац. неисправ."	-МДУ зафиксировал неисправность шлейфа Защиты;
9 "Электропривод неиспр"	-МДУ зафиксировал неисправность электропривода;
10 "Упит.прив.низкое "	-Низкое напряжение питания привода. При возникновении этого сообщения работа привода не гарантируется;
11 "Запрещ.состояние "	-Несоответствие состояния концевых выключателей заданному положению;
12 "Прев.времени движ. "	-Превышение времени ожидания ответа от концевых выключателей о завершении движения;

Прибор различает следующие события, формируемые МДУ-1 исп. 01, 02, 03:

1 "Тест : Кнопка"	-МДУ тестировался кнопкой;
2 "Заслонка откр-ся"	-Заслонка открывается;
3 "Заслонка откр-ся Л"	-Заслонка открывается источником управления локально – кнопка устройства;
4 "Заслонка закр-ся"	-Заслонка закрывается;
5 "Заслонка закр-ся Л"	-Заслонка закрывается источником управления локально – кнопка устройства;
6 "Задержанный пуск "	-Отсчет времени перед началом движения заслонки в защитное положение;
7 "Заслонка открыта "	-Заслонка открыта;
8 "Заслонка открыта Л"	-Заслонка открыта источником управления локально – кнопка устройства;
9 "Заслонка закрыта"	-Заслонка закрыта;
10 "Заслонка закрыта Л"	-Заслонка закрыта источником управления локально – кнопка устройства;
11 "Запрет команды НОРМА"	-Запрет команды на перевод в состояние НОРМА с панели ППКП во время удержания кнопки ЗАЩИТА;
12 "Обрыв кн.НОРМА "	-Обрыв цепи кнопки НОРМА, подключенной к модулю;
13 "КЗ кн.НОРМА "	-Короткое замыкание цепи кнопки НОРМА;
14 "Обрыв кн.ЗАЩИТА "	-Обрыв цепи кнопки ЗАЩИТА, подключенной к модулю;
15 "КЗ кн.ЗАЩИТА "	-Короткое замыкание цепи кнопки ЗАЩИТА;
16 "Обр.конц.ЗАКРЫТО "	-Обрыв цепи концевого выключателя S2;
17 "Обр.конц.ОТКРЫТО "	-Обрыв цепи концевого выключателя S1;
18 "Обрыв обм.ВЛЕВО "	-Обрыв цепи обмотки ВЛЕВО двигателя;
19 "Обрыв обм.ВПРАВО "	-Обрыв цепи обмотки ВПРАВО двигателя;
20 "Запрещ.состояние "	-Несоответствие состояния концевых выключателей заданному положению;
21 "Прев.времени движ. "	-Превышение времени ожидания ответа от концевых выключателей о завершении движения;

Прибор различает следующие события, формируемые модулем пожаротушения (МПТ):

1 "Тест : Кнопка"	-МПТ тестировался кнопкой;
2 "Ручной запуск "	-Пуск МПТ по шлейфу сигнализации ИПР;
3 "Ручной останов "	-Останов пуска по кнопке «Стоп» ;
5 "Пуск блокирован "	-Пуск МПТ блокирован из-за отключенной автоматики;
6 "Отложенный запуск "	-Пуск МПТ приостановлен;
7 "Запуск возобновлен "	-Возобновление отсчета задержки до включения выхода «Пуск АУП» ;
8 "Нарушение ДАВЛЕНИЕ "	-Датчик «ДАВЛЕНИЕ» не в норме;
9 "Восстановл. ДАВЛЕНИЕ"	-Датчик «ДАВЛЕНИЕ» в норме;

10"Нарушение МАССА "	-Датчик «МАССА» не в норме;
11"Восстановл. МАССА "	-Датчик «МАССА» в норме;
12"Тушение"	-Отсчет задержки окончен, включен выход «Пуск АУП» ;
13"Невозможно вкл. авт. неисправность"	-Не выполнены условия для включения автоматики;
14"Невозможно вкл. авт. Датчик двери-окна"	-Не выполнены условия для включения автоматики;
15"Закрытие двери"	-Датчик «Двери-окна» в норме;
16"Автоматика включена"	-Включение автоматики МПТ с ППКП;
17"Автоматика восстановлена неисправность "	-Восстановление автоматики по устранению неисправности;
18"Автоматика восстановлена датчик двери-окна"	-Восстановление автоматики по датчику «Двери-окна» ;
19" Автоматика включена ключ ТМ "	-Включение автоматики по ключу TouchMemory;
20"Автоматика отключена"	-Выключение автоматики МПТ с ППКП;
21" Автоматика отключена неисправность "	-Выключение автоматики по неисправности;
22" Автоматика отключена кнопка СТОП"	-Выключение автоматики по кнопке «Стоп» ;
23" Автоматика отключена датчик двери-окна"	-Выключение автоматики по датчику «Двери-окна» ;
24" Автоматика отключена ключ ТМ "	-Выключение автоматики по ключу TouchMemory;
25" Задержка автозапуска"	-Начался отсчет до включения МПТ прибором
26"Ошибка памяти "	-Испорчена EEPROM память микроконтроллера;
27"К3 ШС "	-Короткое замыкание шлейфа сигнализации ИПР;
28"Обрыв ШС "	-Обрыв шлейфа сигнализации ИПР;
29"Авария питания"	-Напряжение не в норме;
30"К3 выхода 1-5 "	-Короткое замыкание внешних цепей релейного выхода;
31"Обрыв выхода 1-5 "	-Обрыв внешних цепей релейного выхода;

Прибор различает следующие события, формируемые устройством УОО-ТЛ:

1"Недоставка сообщения"	-УОО-ТЛ не смог доставить сообщение до адресата
2"Переполнение буфера"	-У УОО-ТЛ переполнился буфер событий
3"Н/И телефонной линии"	-УОО-ТЛ зафиксировал не исправность телефонной линии

Россия
Саратов, 410056 ул. Ульяновская, 25
Тел.: (845-2) 27 70 39. Факс: (845-2) 50 87 96

Редакция 4