

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ14.В.00002
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620253
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод »
601785, г. Кольчугино Владимирской обл., ул. К. Маркса, 3
ОГРН 1023300711774, тел. (49245) 93-250, факс (49245) 93-259

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод »
601785, г. Кольчугино Владимирской обл., ул. К. Маркса, 3
ОГРН 1023300711774, тел. (49245) 93-250, факс (49245) 93-259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Автономная некоммерческая организация «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб» (ОС АНОЦ «Секаб»), рег. индекс ССПБ-RU.ПБ14, выдан центральным органом ССПБ РФ;

ОГРН 1037739293921, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5, тел. (495) 362-97-30, факс (495) 362-58-39

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марок КВВГнг-LS, КВВГЭнг-LS, серийно выпускаемые по ТУ 16.К71-310-2001

код ОК 005 (ОКП)

35 6300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (ихтерых) проводилась сертификация)

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 82, пункт 8 в части требования к нераспространению горения кабелей при групповой прокладке по категории А с пределом распространения горения ПРГП 1 по ГОСТ Р 53315-2009, раздел 4

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 69-25/ПБ от 21.05.2009 г., проведенных по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 в испытательной лаборатории кабельной продукции (ИЛ КП) АНОЦ «Секаб» (рег. индекс ССПБ RU.ИН.018), 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU.ИК37.К00048 от 28.10.2008 г. до 28.10.2011 г., выданный Органом по сертификации систем качества промышленности (ОССК МАШПРОМ) (№ РОСС RU.0001.13ИК37), 101000, Москва, Милютинский пер. 6, стр. 1


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2009 по 14.06.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Т.Г. Изюмова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Е.Б. Трофимова