

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ14.В.00132**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0620392**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод»  
601785, г. Кольчугино Владимирской обл., ул. К. Маркса, 3  
ОГРН 1023300711774, тел. (49245) 93-2-50, факс (49245) 93-2-59

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод»  
601785, г. Кольчугино Владимирской обл., ул. К. Маркса, 3  
ОГРН 1023300711774, тел. (49245) 93-2-50, факс (49245) 93-2-59

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Автономная некоммерческая организация «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб» (ОС АНОЦ «Секаб») рег. индекс ССПБ.RU.ПБ14, выдан центральным органом ССПБ РФ; ОГРН 1037739293921; 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5; тел. (495) 362-97-30, факс (495) 362-58-39

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ марок ВВГнг-FRLS, ВВГЭнг-FRLS, серийно выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004**

код ОК 005 (ОКП)

**35 3000**

код ЕКПС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

**8544 49 300 0**

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 82, пункт 8 в части требования к нераспространению горения кабелей при групповой прокладке по категории А с пределом распространения горения ПРГП 1 и п. 2 в части сохранения работоспособности в условиях воздействия пламени в течение 180 мин. с пределом огнестойкости ПО 1 по ГОСТ Р 53315-2009, раздел 4

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 29-09/ПВ от 31.03.2010 г., 36-09/ПВ от 05.04.2010 г., проведенных по ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 в испытательной лаборатории кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (рег. индекс ССПБ RU.ИН.018); 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU.ИК37.К00060 от 12.08.2009 г. до 28.10.2011 г., выданный Органом по сертификации систем качества промышленности (ОССК МАШПРОМ) (№ РОСС RU. 0001.13ИК37), 101000, Москва, Милотинский пер. 6, стр. 1

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 12.04.2010 **по** 11.04.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.Б. Трофимова

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Т.Г. Изюмова