

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-CN.ПБ66.В.00041  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655541  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «ТАЙЛЕ». Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41. ОГРН: 5077746440668. Телефон (495)710-71-26, факс (495)710-71-26.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** " ZHEJIANG HANGZHOU ELECTRIC WIRE & CABLE Co., Ltd. ".  
Адрес: Economical Development Zone, Wanshi, Fuyang, Hangzhou City, Zhejiang Province, China, Китай.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "КС СЕРТИФИКАТ" ООО "КС СЕРТИФИКАТ". Российская Федерация, 105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 9, тел. 956 83 90, факс 956 83 92, E-mail info@kssert.ru. ОГРН: 1067746698337. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ66 выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара) под торговой маркой NETLAN, серий ЕС, ССА, UCA, UEC, FCA, FEC, UCS, CCS с диаметром жил от 0,4 до 0,7, с количеством пар от 1 до 100, на напряжение до 80 В, в защитной оболочке из поливинилхлорида (PVC), исполнение "нг(B)". Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
35 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), глава 19, статья 82, п.п. 2, 8 путем выполнения требований ГОСТ Р 53315-2009 с изменением 1, п. 5.2-5.9: ПРГО 1 по ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007, ПРГП 2 по ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005, ПД 4 по ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, ПТПМ 5 по ГОСТ 12.1.044-89, ПО 8 по ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003, ПКА 2 по ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 и ГОСТ Р МЭК 60754-2-99. Класс пожарной опасности – П2.8.2.5.4.  
НД см. Приложение, бланк № 0279055  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8544 49 200 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет по испытаниям № 339-2012 от 25.05.2012г., выданный ИЦ «КУРСКПОЖСЕРТ» ГУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области», аттестат аккред. №ТРПБ.RU.ИН35 от 23.11.2010.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС CN.MT42.H01376 рег. № РОСС U.0001.11MT42.000 "СервисТехноПром".

Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC05.K00482 от 24.04.2012 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.06.2012 по 13.06.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Горностаева

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.А.Малыхин

