

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ «ТРОМБОН - УМ4-60»

«ТРОМБОН - УМ4-60п»

ПАСПОРТ



1. Общие положения.

Усилитель мощности трансляционный «Тромбон - УМ4-60» «Тромбон - УМ4-60п» (далее в тексте УМ или Усилитель) предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

Усилитель соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2009.

Усилитель может быть использован для усиления звуковых сигналов в системах трансляционного вещания в различных зданиях.

2. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность:	60 Вт
Пиковая выходная мощность:	110 Вт
Номинальная выходная мощность при работе от резервного источника электропитания, не менее:	45 Вт
Выходы:	
Количество выходов для трансляции (подключаемых линий):	4
Номинальное выходное напряжение трансляции:	30В, 100В, 120В
Номинальный диапазон частот:	50-12 500Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более:	3 Дб
Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот не более:	2,0%
Входы и максимальный уровень входного напряжения:	
Микрофон 1, 2, 3	5 мВ
Линейный вход 1, 2:	250 мВ
Основное питания усилителя осуществляется от сети переменного тока напряжением / частотой:	220 В / 50 Гц
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, при номинальной нагрузке усилителя, не более:	150 Вт
Напряжение источника постоянного тока для резервного питания:	24 В
Ток, потребляемый от источника резервного электропитания не более:	5 А
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более:	483x430x90мм
Масса без упаковки не более:	10 Кг

3. Комплект поставки.

Усилитель мощности «Тромбон - УМ4-120»	- 1 шт.
Шнур для подключения к сети 220 В	- 1 шт.
Инструкция по эксплуатации	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Усилитель мощности, серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ16.В.00179. Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

Срок эксплуатации – 10 лет со дня изготовления.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____ подпись _____ штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Усилителя мощности «Тромбон - УМ4-60» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Усилителя составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется отремонтировать Усилитель за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Усилителя потребителем не допускается. Доставка Усилителя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Усилитель прекращается в следующих случаях:

- выхода Усилителя из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Усилителя потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон», 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, строение 3, офис 622.

Тел. (495) 721-86-35, www.trombon.org

М.П.