



RUBEZH

ООО «Рубеж»
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИП 212-141
Этикетка
ПАСН.425232.021 ЭТ
Редакция 4

Свидетельство о приемке и упаковывании

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные
ИП 212-141 с базовыми основаниями
изготовлены и приняты в соответствии
с требованиями технических условий
ПАСН.425232.019 ТУ, признаны
годными для эксплуатации и упакованы
согласно требованиям,
предусмотренным в действующей
технической документации.

V1.03 ☐, V1.031 ☐, V1.13 ☐, V1.04 ☐, V1.041 ☐,
V1.14 ☐, V1.24 ☐, V2.03 ☐, V2.031 ☐, V2.13 ☐,
V2.04 ☐, V2.041 ☐, V2.14 ☐, V2.24 ☐, без 6/о ☐

Количество

Дата выпуска



QR-код для перехода на
страницу продукта

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (далее – ИП) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
- 1.2 ИП предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приемно-контрольными приборами (далее – прибор):
 - прибором охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20»;
 - приборами охранно-пожарными Гранд Магистр;
 - приборами охранно-пожарными Гранит;
 - любыми другими приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления ИП в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.
- 1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).
- 1.4 ИП во влагозащищенном исполнении маркирован знаком «Вл.защ.».
- 1.5 ИП в исполнении с металлической сеткой маркирован знаком «Мет.ст».
- 1.6 ИП применяется совместно с базовыми основаниями V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24, V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24.

2 Комплектность

- 2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.
- Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 212-141 без базовых оснований или ИП 212-141 с базовыми основаниями V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24 или ИП 212-141 с базовыми основаниями V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Этикетка	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный для ИП с базовыми основаниями V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24	1	По 1 шт. на ИП



RUBEZH

ООО «Рубеж»
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИП 212-141
Этикетка
ПАСН.425232.021 ЭТ
Редакция 4

Свидетельство о приемке и упаковывании

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные
ИП 212-141 с базовыми основаниями
изготовлены и приняты в соответствии
с требованиями технических условий
ПАСН.425232.019 ТУ, признаны
годными для эксплуатации и упакованы
согласно требованиям,
предусмотренным в действующей
технической документации.

V1.03 ☐, V1.031 ☐, V1.13 ☐, V1.04 ☐, V1.041 ☐,
V1.14 ☐, V1.24 ☐, V2.03 ☐, V2.031 ☐, V2.13 ☐,
V2.04 ☐, V2.041 ☐, V2.14 ☐, V2.24 ☐, без 6/о ☐

Количество

Дата выпуска



QR-код для перехода на
страницу продукта

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (далее – ИП) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
- 1.2 ИП предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приемно-контрольными приборами (далее – прибор):
 - прибором охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20»;
 - приборами охранно-пожарными Гранд Магистр;
 - приборами охранно-пожарными Гранит;
 - любыми другими приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления ИП в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.
- 1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).
- 1.4 ИП во влагозащищенном исполнении маркирован знаком «Вл.защ.».
- 1.5 ИП в исполнении с металлической сеткой маркирован знаком «Мет.ст».
- 1.6 ИП применяется совместно с базовыми основаниями V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24, V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24.

2 Комплектность

- 2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.
- Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 212-141 без базовых оснований или ИП 212-141 с базовыми основаниями V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24 или ИП 212-141 с базовыми основаниями V2.03, V2.031, V2.13, V2.04, V2.041, V2.14, V2.24	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Этикетка	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный для ИП с базовыми основаниями V1.03, V1.031, V1.13, V1.04, V1.041, V1.14, V1.24	1	По 1 шт. на ИП

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:
<https://products.rubezh.ru/service/>.

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ip_212_141_v1_04-1606/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141».

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru.

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте:
<https://products.rubezh.ru/service/>.

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/ip_212_141_v1_04-1606/ доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.