

**МОДУЛИ РЕЛЕЙНЫЕ
СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
PM-1K-ИКЗ-R3, PM-4K-ИКЗ-R3**

**Руководство по эксплуатации
ТШВГ.423149.008 РЭ**

Редакция 2

1 Основные сведения об изделии

1.1 Модули релейные со встроенным изолятором короткого замыкания PM-1K-ИКЗ-R3, PM-4K-ИКЗ-R3 (далее – PM-K) предназначены для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.РЗ, ППКОПУ «РЗ-Рубеж-2ОП» и контроллерами адресных устройств «РЗ-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).

1.2 PM-K выполняют функции:

- PM-1K-R3 – управления исполнительными устройствами (далее – ИУ) с помощью одного выхода типа «электронный ключ», с одновременным контролем состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание (далее – КЗ);
- PM-4K-R3 – управления ИУ с помощью четырех выходов типа «электронный ключ», с одновременным контролем состояния выходных цепей на обрыв и КЗ;
- размыкания адресной линии связи (далее – АЛС) при КЗ и ее восстановления при устранении КЗ.

1.3 PM-K маркированы товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

2.1 Питание PM-K осуществляется по двум вводам от внешних источников питания постоянного тока (далее – источники питания) с диапазоном выходного напряжения (10,2 – 14,0) В или (20,0 – 28,0) В.

При этом на оба ввода подается одинаковое напряжение из диапазона (10,2 – 14,0) В или (20,0 – 28,0) В.

Рекомендовано применение источника вторичного электропитания резервированного ИВЭПР 12 или ИВЭПР 24 марки РУБЕЖ.

При отсутствии питания по одному из вводов, PM-K формирует сигнал о неисправности, передаваемый по АЛС в прибор.

2.2 Питание логической части и информационный обмен PM-K с прибором осуществляются по АЛС, подключенной к прибору, гальванически развязанной от источника питания PM-K.

2.3 PM-K допускают подключение к АЛС без учета полярности.

2.4 В системе PM-K занимают:

- а) один адрес – PM-1K-ИКЗ-R3;
- б) четыре адреса – PM-4K-ИКЗ-R3.

2.5 Ток, потребляемый PM-K от АЛС, – не более 0,72 мА.

Собственный ток потребления от источника питания – не более 20 мА для всех режимов PM-K.

2.6 При выборе источника питания необходимо учитывать ток потребления ИУ, подключенных к выходам «1» – «4», и выходное напряжение, соответствующее напряжению питания, например, 12 В или 24 В, за вычетом падения напряжения на элементах коммутации PM-K (не более 1 В).

2.7 PM-K осуществляют контроль целостности выходных цепей по каждому выходу на обрыв и КЗ.

Контроль целостности выходных цепей по каждому выходу в выключенном состоянии осуществляется током обратной полярности не более 2 мА.

2.8 PM-K выполняют функцию контроля изменения нагрузки на величину более 15 мА от заданного эталонного значения. Эталонное значение задается в диапазоне от 15 до 210 мА.

При токе потребления менее 15 мА PM-K будут формировать сигнал «Обрыв».

2.9 Максимальные токи, обеспечиваемые каждым выходом «1» – «4», – не более 1 А.

2.10 PM-K оснащены датчиком вскрытия, в качестве которого используется кнопка ТЕСТ.

2.11 По электромагнитной совместимости PM-K соответствуют требованиям ГОСТ Р 50009-2000 и стандартам, перечисленным в приложении Б ГОСТ Р 53325-2012, для 2 степени жесткости.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ PM-K НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ИХ УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.12 PM-K удовлетворяют нормам промышленных помех, установленных для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013.

2.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой PM-K, по ГОСТ 14254-2015 – IP30.

2.14 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (84 × 125 × 37) мм.

2.15 Масса – не более 0,25 кг.

- 2.16 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
- 2.17 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
- 2.18 Средний срок службы – 10 лет.
- 2.19 РМ-К рассчитаны на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 35 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

3 Указания мер безопасности

- 3.1 По способу защиты от поражения электрическим током РМ-К относятся к III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.2 Конструкции РМ-К удовлетворяют требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- 3.3 При нормальном и аварийном режимах работы ни один из элементов конструкций РМ-К не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Конструктивно РМ-К выполнены в пластмассовом корпусе. Корпус состоит из двух частей – основания и крышки. Внутри корпуса размещена плата с электронными компонентами. Внешний вид РМ-К приведен на рисунке 1 (на примере РМ-4К-ИКЗ-Р3).




Рисунок 1

- 4.2 На плате РМ-К расположены:
- выход «1» – для РМ-1К-ИКЗ-Р3;
 - выходы «1» – «4» – для РМ-4К-ИКЗ-Р3;
 - индикатор СВЯЗЬ;
 - кнопка ТЕСТ.
- Режимы индикации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Индикатор	Режим индикации	Режим работы РМ-К
СВЯЗЬ	Мигает с периодом (4 – 5) с	Наличие обмена данными по АЛС
	Не светится	Отсутствие обмена по АЛС
	Часто мигает в течение (2 – 3) с	Нажата кнопка ТЕСТ
	Двукратные вспышки с периодом повторения (1 – 2) с	Состояние «КЗ» АЛС
«1» – «4»	Светится	Индикация совпадает с состоянием выходов «1» – «4» (включен, выключен, мигает с частотой переключения)

- 4.3 Кнопка ТЕСТ используется для определения адреса РМ-К в АЛС прибора при кратковременном нажатии. При снятии крышки РМ-К кнопка ТЕСТ инициирует формирование сигнала «Вскрытие», передаваемого в прибор.
- 4.4 Для обеспечения контроля целостности выходных цепей в разрыв выходной цепи непосредственно к нагрузке подключаются диоды или устройство подключения нагрузки (далее – УПН). Пример подключения УПН к нагрузке приведен на рисунке А.1 приложения А.
- 4.5 УПН состоит из диодов, установленных на плату с клеммными колодками (рисунок 2).




Рисунок 2

4.6 Пример подключения световых оповещателей (при использовании оповещателя охранно-пожарного светового ОПОП 1-8 рекомендуемое количество – не более 8 штук) приведен на рисунке А.1 приложения А.

В выключенном состоянии контроль осуществляется через диод VD * УПН (рисунок 2).

Во включенном состоянии контролируется рабочий ток и сравнивается с током эталонной нагрузки (6.4).

4.7 Принцип работы встроенного изолятора короткого замыкания

4.7.1 При КЗ на клеммах АЛС РМ-К размыкают участок АЛС (рисунок 3) и передают в прибор сообщение о КЗ. При устранении КЗ на клеммах АЛС РМ-К замыкают участок АЛС и передают в прибор сообщение о восстановлении.




Рисунок 3

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации РМ-К необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 При получении РМ-К необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;
- произвести внешний осмотр РМ-К, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.3 Если РМ-К находились в условиях отрицательных температур, то перед включением их необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.4 РМ-К следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов, или на DIN-рейку.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ И РЕМОНТ РМ-К ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

5.5 Порядок установки РМ-К:

- открыть и снять крышку РМ-К, нажав на боковую защелку замка;
 - при установке на стенах, перегородках и конструкциях:
 - разметить и просверлить в месте установки три отверстия под шуруп диаметром 4 мм. Установочные размеры приведены на рисунке 4;
 - установить основание на два шурупа и закрепить третьим шурупом через одно из нижних отверстий основания;
 - при установке на DIN-рейку:
 - фиксатор, входящий в комплектность, вставить в направляющие основания, как показано на рисунке 5;
 - навесить верхними выступами основания на верхнюю грань DIN-рейки, а затем сдвинуть фиксатор вверх до характерного щелчка. Ход фиксатора – примерно 2 мм;
 - подключить провода к клеммным колодкам, руководствуясь рисунком А.1 приложения А.
- 5.6 Клеммные колодки, расположенные на плате РМ-К, обеспечивают подключение проводов сечением от 0,35 до 1,5 мм².

5.7 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены РМ-К, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.




Рисунок 4




Рисунок 5

6 Настройка

6.1 Для идентификации РМ-К в системе им необходимо присвоить начальные адреса.

Начальные адреса РМ-К задаются программатором адресных устройств ПКУ-1-R3 (далее – ПКУ) либо с помощью прибора по АЛС1, АЛС2 или технологической адресной линии связи (АЛСТ).

Адресации РМ-К с помощью ПКУ описана в руководстве по эксплуатации на ПКУ.

Адресации РМ-К с помощью прибора описана в эксплуатационных документах на прибор.

Присваиваемые адреса хранятся в энергонезависимой памяти РМ-К.

6.2 При подключении РМ-К к системе прибор идентифицирует их по присвоенному адресу и автоматически записывает параметры настройки, содержащиеся в конфигурации, в память РМ-К.

6.3 Настраиваемыми параметрами РМ-К при конфигурировании являются:

а) «Начальное состояние выхода» – состояние выхода в дежурном режиме (таблица 2);

б) «Контроль тока выхода» (выбирается из значений):

– «контроль проводится»;

– «контроль не проводится»;

в) «Контроль на обрыв» (выбирается из значений):

– «контроль проводится»;

– «контроль не проводится»;

г) «Контроль на КЗ» (выбирается из значений):

– «контроль проводится»;

– «контроль не проводится»;

д) «Реакция на вскрытие»;

е) «Эталонная нагрузка» (задается максимальное отклонение тока от измеренного тока нагрузки).

Заводская настройка – 15 мА.

6.4 Настройка эталонной нагрузки РМ-К производится во включенном состоянии выходов. Каждый выход настраивается отдельно.

Для этого необходимо зайти в меню прибора, далее – «Управление и статус» => «Устройства» => «Всего», где открывается список всех устройств. Выбрав нужное, следует нажать кнопки «Пуск» и «Меню».

Открывается «Меню устройства» => «Настройка устройства».

В открывшемся меню можно выбрать параметры:

а) тек. нагр (текущая нагрузка) – отображает текущую нагрузку;

б) этал. нагр (эталонная нагрузка) – отображает ранее сохраненную нагрузку.

Если ввести значение текущей нагрузки в строку эталонной, перемещая меню вниз, и выбрать строку «Записать», то на экране высвечивается сообщение «Сохранено». Текущая нагрузка становится эталонной.

В процессе эксплуатации, при отклонении текущей нагрузки от эталонной (заводская настройка – 15 мА), прибор выдает на экран неисправность «Нагр. не равна этал.» (нагрузка не равна эталонной). Для удаления неисправности нужно устранить причину изменения нагрузки. При необходимости, следует скорректировать эталонную нагрузку согласно описанию, приведенному выше.

6.5 Режим работы выходных реле при создании конфигурации системы настраивается с помощью приложения «Администратор» программного обеспечения FireSec. Помимо настраиваемых параметров (6.3) в сценариях задается логика включения РМ-К и режим включения выходов при срабатке:

– «включено»;

– «выключено»;

– «включено с миганием». При выборе «включено с миганием», необходимо задать один из режимов мигания

«Параметр-1» (таблица 3);

Таблица 2

Начальное состояние
Выключен
Включен (<i>постоянно</i>)
Мигание 2 Гц
Мигание 1 Гц
Мигание 0,5 Гц
Короткая вспышка одиночная
Короткая вспышка одиночная (инв.)*
Короткая вспышка двойная
Короткая вспышка двойная (инв.)
Короткая вспышка тройная
Короткая вспышка тройная (инв.)
Вспышка одиночная
Вспышка одиночная (инв.)
Вспышка двойная
Вспышка двойная (инв.)
Выключен (<i>постоянно</i>)
(инв.)* – инверсное значение состояния

Таблица 3

Параметр 1
Мигание 2 Гц
Мигание 1 Гц
Мигание 0,5 Гц
Короткая вспышка одиночная
Короткая вспышка одиночная (инв.)
Короткая вспышка двойная
Короткая вспышка двойная (инв.)
Короткая вспышка тройная
Короткая вспышка тройная (инв.)
Вспышка одиночная
Вспышка одиночная (инв.)
Вспышка двойная
Вспышка двойная (инв.)
Включен (<i>постоянно</i>)
Выключен (<i>постоянно</i>)
Пользовательское 1
Пользовательское 2
Пользовательское 3
Пользовательское 4
Пользовательское 5
(инв.)* – инверсное значение состояния

П р и м е ч а н и е – Термин «Вспышка» подразумевает кратковременное (доли секунды) включение или выключение выхода. Аналогично, термин «Мигание» следует понимать, как включение и выключение выхода с указанной частотой.

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания РМ-К, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

7.2 С целью поддержания исправности РМ-К в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью (без вскрытия корпуса), контроль индикации.

7.3 При выявлении нарушений в работе РМ-К их направляют в ремонт.

8 Транспортирование и хранение

8.1 РМ-К в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 При расстановке и креплении в транспортных средствах транспортных упаковок с РМ-К необходимо обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования РМ-К должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.


8.4 Хранение РМ-К в транспортной упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

9 Утилизация

9.1 РМ-К не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 РМ-К являются устройствами, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Схема подключения РМ-К



ВЫХ. 1 – пример подключения единичной нагрузки;
ВЫХ. 2 – пример подключения множественной нагрузки, содержащей диод (светодиодные табло, оповещатель охранно-пожарной звуковой ОПОП 2-53);
ВЫХ. 3 – пример подключения множественной нагрузки, не содержащей диод; (звуковые оповещатели без встроенного диода);
ВЫХ. 4 – пример подключения нагрузки с контролем на обрыв самой нагрузки (модуль порошкового пожаротушения).

Рисунок А.1

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

**8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.**