

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC03.H00783

Срок действия с 11.10.2007

по 10.10.2010

0735470

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ
№ РОСС RU.0001.11OC03.

143903, Московская область, г.Балашиха, мкр.ВНИИПО, 12 тел./факс (495) 529-84-16

ПРОДУКЦИЯ

Оповещатель охранно-пожарный речевой «Соната»

TU 4372-018-56433581-2007.

Серийное производство.

КОД ОК 005 (ОКП):

43 7243

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 57-97*, НПБ 77-98, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3)

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Элтех-Сервис», ИНН 5506045132

Россия, 644076, г.Омск, ул.75-й Гвардейской бригады, д.1 «В»

Тел./факс: (3812) 58-44-68

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Элтех-Сервис»

Россия, 644076, г.Омск, ул.75-й Гвардейской бригады, д.1 «В»

Тел./факс: (3812) 58-44-68

НА ОСНОВАНИИ

1) Протокола испытаний № 171/1/07 от 11.10.2007 Лаборатории испытаний технических средств охраны и безопасности объектов ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег.№ РОСС RU.0001.21OC02, 143903, Московская область, г.Балашиха, мкр.ВНИИПО, 12

2) Акта инспекционной проверки № 79-ИК от 21.11.2006 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а. Инспекционный контроль проводится один раз в год.

Продукция имеет сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.OP066.V00772 от 11.10.2007.



Руководитель органа

подпись

Е.А.Артемова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.М.Морозов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации