



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП066.В00736

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 28.06.2007

Действителен до 27.06.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом образцы

Извещатели пожарные тепловые ИП 103-5/1-Е•, ИП 103-5/1-Е••,
ИП 103-5/1-В•, ИП 103-5/1-В••, ИП 103-5/1-А3•, ИП 103-5/1-А3••,
ИП 103-5/1-А3 ИБ, ИП 103-5/2-А1•ЮТ, ИП 103-5/2-А1•, ИП 103-5/2-А1••,
ИП 103-5/4-В•, ИП 103-5/4-В••, ИП 103-5/4-А3•, ИП 103-5/4-А3••,
ИП 103-5/4-А1•, ИП 103-5/4-А1••
ФИАК.425212.001 ТУ

43 7111

код К-ОКП

код ТН ВЭД

Продукция

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 57-97*, НПБ 76-98, НПБ 85-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3)

ИД

при обязательной сертификации.

Сертификат распространяется на серийное производство.
Схема сертификации №3а.

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан:

Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственной коммерческой
фирме «Комплектстройсервис», код ОКПО 42321600.
Россия, 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.17/1, к.8
тел.: (4912) 24-92-15, факс: (4912) 45-66-48.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная коммерческая
фирма «Комплектстройсервис», код ОКПО 42321600.
Россия, 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.17/1, к.8
тел.: (4912) 24-92-15, факс: (4912) 45-66-48.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0219588

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол испытаний №97 от 30.06.2004	Лаборатория испытаний ГУ «ЦСА ОПС» ГУВО МВД России, № ССПБ.RU.ИН.046 от 25.11.2002.
Протокол испытаний №114/1/07 от 20.06.2007	Лаборатория испытаний технических средств охраны и безопасности объектов ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ИН.116 от 29.06.2006.
Акт инспекционной проверки №30-ИК от 24.05.2007	Орган по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России № ССПБ.RU.ОП.066 от 29.06.2006.
Экспертное заключение от 25.06.2007	Орган по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России № ССПБ.RU.ОП.066 от 29.06.2006.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В01960 от 17.05.2007	НАНИО «Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования», № РОСС RU.0001.11ГБ05.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности

"Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования".

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан:

Органом по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» Федерального государственного учреждения «Центр сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» МВД России (ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России), № ССПБ.RU.ОП.066.

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12 т/ф: (495) 529-84-16, 529-84-30.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации

Е.А. Артемова

инициалы, фамилия

Эксперт

Р.А. Тахаутдинов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.