

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.00153
(номер сертификата соответствия)

ТР 0631166
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
659316, г. Бийск, Алтайский край, ул. Лесная, 10.
Тел. (3854) 23-52-20, факс (3854) 34-24-78.
ОГРН 1022200554012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
659316, г. Бийск, Алтайский край, ул. Лесная, 10.
Тел. (3854) 23-52-20, факс (3854) 34-24-78.
ОГРН 1022200554012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Узел управления спринклерный воздушный УУ-С(100,150)/1,2Вз-ВФ.04(-01)
ТУ 4892-080-00226827-2006
с акселератором и без акселератора
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 9290

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 51052-2002

«Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 9222 от 31.07.2009 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.055 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Сертификат соответствия № РОСС RU ИС19.К00083 от 31.10.2007
Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «Новосибирский ЦСМ», № РОСС RU.0001.13ИС19

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2009 по 08.09.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Яшин
В.В. Яшин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Парамонов
В.Н. Парамонов