

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 033 00079

Серия ВУ № 0014555

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 233-92-85, +375 17 293-68-81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика», основной государственный регистрационный номер 1022200554012, место нахождения: Российская Федерация, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10, телефон: +7 3854 44 90 45, адрес электронной почты: mail@sa-biysk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика», место нахождения: Российская Федерация, 659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, д. 10.

**ПРОДУКЦИЯ** Затворы дисковые с ручным приводом:  
Зт 50(65, 80, 100, 125, 150, 200, 250)/1,6(Р)-Ф.У3.1-«АМК-50(65, 80, 100, 125, 150, 200, 250)v1(v2, v3, v4)»; Зт 65(80, 100)/1,6(Р)-Ф.У3.1-«АК-65(80, 100)v1(v2, v3, v4)»;  
затворы дисковые с электромеханическим приводом:  
Зт 65(80, 100, 150, 200)/1,6(Э220М)-Ф.У3.1-«АН-65(80, 100, 150, 200)».  
ТУ 28.99.52-113-00226827-2017. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 848180

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 15.10.2020;  
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, №№ 04-52/1534П – 04-52/1537П от 11.11.2020, 04-52/1579П – 04-52/1591П от 23.11.2020.  
Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 6.2.1.1 – 6.2.1.3, 6.2.1.9 – 6.2.1.13, 6.2.1.15, 6.2.1.17 – 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.3 – 6.2.3.5, 6.2.3.8, 6.2.3.9, 6.2.3.14, 6.2.3.16, 6.2.3.18, 6.2.3.19, 6.3.4, 7.4.1.1 – 7.4.1.4, 7.4.2. Срок службы в соответствии с руководством по эксплуатации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.12.2020 ПО 02.12.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кузьминов Дмитрий Игоревич