

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

28.09.2020 № 263-16-1-7

На № 04-228 от 10.09.2020

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что замки тросовые тепловые, выпускаемые по ТУ 28.99.39-125-00226827-2020 (код ОКПД 2 28.99.39.190), служащие пусковым устройством побудительной тросовой системы для стационарных автоматических установок пожаротушения, для клапанов аварийной и противодымной вентиляции, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за предоставленные сведения о продукции несет ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

Срок действия письма до 03.10.2021.

Начальник института



Д.М. Гордиенко