



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ML66.B.03032

Серия RU № 0458263

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко». Место нахождения: 129085, Россия, город Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Фактический адрес: 117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, факс: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ML66 выдан 19.03.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель".

Основной государственный регистрационный номер: 1027739312281.

Место нахождения: 121087, Российская Федерация, город Москва, улица Баркляя, дом 6, строение 5, этаж 4, комната 23К1

Фактический адрес: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

Телефон: 84951342134, факс: 84954623782, адрес электронной почты: info@spetskabel.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель".

Место нахождения: 121087, Российская Федерация, город Москва, улица Баркляя, дом 6, строение 5, этаж 4, комната 23К1

Фактический адрес: 107497, Российская Федерация, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, огнестойкие (Кабели марок КунРс Унг(А)-FRHF, КунРс ЭУнг(А)-FRHF, КунРс УКУнг(А)-FRHF, КунРс ЭУКУнг(А)-FRHF с медными токопроводящими жилами сечением до 16 кв.мм. включительно, с изоляцией из кремнийорганической резины, с экраном или без экрана, с внутренним покрытием (заполнением) или без него, с оболочкой из безгалогенного термопластичного полиуретана, без защитного элемента (брони) или с защитным элементом (броней) и с защитным шлангом из безгалогенного термопластичного полиуретана).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К99-043-2011.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 16/08/06137, 16/08/06138, 16/08/06139, 16/08/06140, 16/08/06141, 16/08/06142, 16/08/06143, 16/08/06144 от 19.08.2016 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23 от 02.08.2016 года, срок действия - бессрочно; акта анализа состояния производства от 03.11.2016 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко».

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы не менее 20 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.11.2016 ПО 09.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Представитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

А.Н. Крестников

(инициалы, фамилия)

В.С. Патрикеев

(инициалы, фамилия)