

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ22.В.22579
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373231
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель". Адрес: 107082,
(наименование и место г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99,
нахождения изготовителя факс (495) 730-57-19.
продукции)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель". Адрес: 107082,
(наименование и место г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1. ОГРН: 1027739312281. Телефон (495) 921-40-99,
нахождения изготовителя факс (495) 730-57-19.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Юридический адрес:
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1
"Почтовый адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (499) 129-26-00, факс (499) 124-99-96. ОГРН:
1027706009814. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.1ПБ22 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Кабели симметричные для сети LONWORKS с однопроволочными
ПРОДУКЦИЯ медными жилами номинальным диаметром 0,64 мм, с изоляцией из
пористого полистилена, в том числе экранированные, с оболочкой из
поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с
низким дымо- и газовыделением или из безгалогенной полиэфирной композиции, в том числе
бронированные, с числом пар от 1 до 2, марок: КАВнг(A)-LS, КАЭфВнг(A)-LS, КАЭфВКнг(A)-LS,
КАПнг(A)-HF, КАЭфПнг(A)-HF, КАЭфПКнг(A)-HF. ТУ 16.К99-024-2005. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) 123-ФЗ), ГОСТ Р 53315-2009 п.п. 5.3; 5.4; 5.5
(ПРП 16 категория А, ПД1, ПД2),
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011,
(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
'ГОСТ IEC 61034-2-2011')

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы испытаний №№ 08-13-пб от 21.10.2013г., 10-13-пб от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 28.10.2013г., 12-13-пб от 29.10.2013г. испытательный центр ООО НИЦ
«Кабель-Тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ32 от 03.07.2013г. по 03.07.2018г., 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.
53/63, стр. 1Б)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) рег. № РОСС
RU.ИТ19.00023 от 14.10.2013г., выданный ОССК "РОСТЕСТ-МОСКВА" (Аттестат аккредитации рег. № РОСС
RU.0001.13ИТ19 выдан Федеральной службой по аккредитации)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.11.2013 по 07.11.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Н.А. Гольшева