



# ООО НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"

107076 г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18  
т/ф (499) 268-0855, тел. (495) 921-4099 (многоканальный)  
E-mail: [info@spcable.ru](mailto:info@spcable.ru), <http://www.Spcable.ru>

## Паспорт качества на продукцию

1. **Наименование (марка) продукции:** кабель: КПСВВ 1x2x0,75 ТУ16.К99-002-2003.

2. **Назначение:**

для систем пожарной сигнализации и передачи данных и работы при напряжении до 300 В включительно, переменного тока частотой 50 Гц.

3. **Конструкция:**

две медных однопроволочных жилы, изолированные поливинилхлоридным пластиком разных цветов, скрученные в пару, в общей оболочке из ПВХ пластика.

4. **Основные параметры кабеля.**

• электрическая емкость пары, нФ/км, не более	96,0
• электрическое сопротивление изоляции жил, МОм*км, не менее	100
• сопротивление цепи, Ом/км, не более	51,0
• расчетная масса, кг/км,	34,0
• наружный диаметр, мм, не более,	5,6
• рабочая температура, °С,	-40°+70°

Паспорт выдан ООО «Лайта» на партию кабеля в количестве 3000м

Указанная продукция изготовлена ООО «Спецкабель» и принята отделом технического контроля в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей документацией и признана годной к эксплуатации.



М.п

Дата 17 сентября 2012 г.