



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ80.В02053

Срок действия с 08.10.2012 по 07.10.2015

№ **0862854**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ» (№ РОСС RU.0001.11МЕ80)

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5
тел. (499) 670-96-23; факс (495) 362-58-39

ПРОДУКЦИЯ

Кабели огнестойкие для электрических установок на напряжение до 450/750 В
включительно с изоляцией из кремнийорганической резины в оболочке или
защитном шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности
марок КунРс Внг(А)-FRLS, КунРс ЭВнг(А)-FRLS, КунРс ВКВнг(А)-FRLS,
КунРс ЭВКВнг(А)-FRLS сечениями до 16 кв. мм включительно

Серийное производство ТУ 16.К99-043-2011

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53768-2010 пункты 4.2; 4.4; 4.5; 5.2.1.2; 5.2.1.3; 5.2.1.4 (кроме проверки
минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы); 5.2.1.5 - 5.2.1.8; 5.2.2.1; 5.2.2.3;
5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.4.2; 5.2.4.3 (в части требований к оболочке); 5.2.5.1; 5.3.2

код ОК 005 (ОКП):

35 5100

код ТН ВЭД России:

8544 49 910 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие «Спецкабель»
107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 7, стр. 1
ИНН 7701165130 тел. (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие «Спецкабель»
107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 7, стр. 1
ИНН 7701165130 тел. (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 34-12-с от 03.10.2012 г., проведенных в испытательной лаборатории ООО НПП «Спецкабель»
(№ РОСС RU.0001.22КБ17), 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 7, стр. 1
Сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИС04.К00292 от 14.10.2010 г. до 14.10.2013 г.,
выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества «РОСТЕСТ-МОСКВА» (№ РОСС RU. 0001.13ИС04),
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 5. Маркировка продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на
щек барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации



Руководитель органа

подпись

Т.Г. Изюмова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е.Б. Трофимова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации