



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.59806

Серия RU № 0054611

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "Ростест-Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1; 117418, г. Москва, Нахимовский просп., 31 (фактический), Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, выдан 07.05.2013; Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель", Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1, Российская Федерация; 107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-5 (почтовый), ОГРН: 1027739312281, Телефон: +74959214099, Факс: +74957305719, E-mail: info@spcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель", Адрес: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 7, стр. 1, Российская Федерация; 107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-5 (почтовый), ОГРН: 1027739312281, Телефон: +74959214099, Факс: +74957305719

ПРОДУКЦИЯ Кабели для электрических установок, огнестойкие, с низкой токсичностью продуктов горения, с числом жил 2; 3; 4; 5, с номинальным сечением основных жил от 0,75 кв.мм до 16,0 кв.мм, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц, марок: КунРс Внг(А)-FRLSLTx, КунРс ЭВнг(А)-FRLSLTx. ТУ 16.К99-050-2012. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 7/ТС от 10.06.2013г. Испытательный центр кабельной продукции АНО "Центр по сертификации кабельной продукции "СЕКАБ" (рег. № РОСС RU.0001.21МЕ73 от 28.10.2011г., 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5, стр. 1)
Протокол испытаний № 03-13-ТР от 05.09.2013г. ООО НИЦ «Кабель-Тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ32 от 03.07.2013г., 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 53/63, стр. 1Б)
Акт о результатах анализа состояния производства № 20-220 от 10.07.2013г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013г., 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



16.09.2013

ПО 15.09.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.Б. Савкин

(инициалы, фамилия)

О. Н. Круглова

(инициалы, фамилия)